

# 「停電時DC出力ユニット」動作確認済みハイブリッド蓄電システムリスト

パナソニック株式会社  
(2019年4月現在)

エネファーム2019年度モデルは、別売部材の「停電時DC出力ユニット」を用いることで、停電時にハイブリッド蓄電システムを構成するハイブリッドパワーコンディショナーの太陽光入力端子に、エネファームの発電電力を直接供給することができます。本機能をお使いいただける条件および対象のシステムは以下の通りです。

条件①： 下表に記載のメーカー・品番のシステムおよび設定であること。
条件②： 【別紙1】の停電時DC出力ユニットを用いたシステム接続構成（代表例）となっていること。 ※ハイブリッド蓄電システムのマルチPCSの太陽光入力端子へエネファームの発電電力を直接供給できるのは停電時のみです。 ※マルチPCSの系統連系に関してJET「マルチ入力システム用系統連系保護装置等の個別試験方法」の認証品として接続申し込みを行う場合、系統連系中にエネファームの発電電力を太陽光入力端子へ直接供給することはできません（通常のダブル発電と同様にAC200Vにて連系してください）。
条件③： エネファーム2019年度モデル（下記品番）の設置基準を逸脱した地域・環境において系統連系を行わないこと。 （ハイブリッド蓄電システムについても、各々のシステムの設置基準を遵守してください）

**本機能を用いたシステムとして系統連系の申込みを行う場合、申込先の電力会社によっては、【別紙2】「エネファーム「停電時DC出力ユニット」を用いたハイブリッド蓄電システムの構成と停電判定シーケンスについて」を申込書類に添付することを求められる場合があります。詳細はエネファームの販売事業者にお問い合わせください。**

## ■対象機種

パナソニック製エネファーム（2019年度モデル）

### <都市ガス>

FC-70JR13T/FC-70JR13U/FC-70JR13K/FC-70JR13K-M/FC-70JR13R/FC-70JR13R-M/FC-70JR13R90/  
FC-70JR13S/FC-70JR13S-M/FC-70JR73K-M/ FC-70JR73W-M/NA-0719ARS-KB/191-PA10

### <LPガス>

FC-70JR1PZ/FC-70JR1PZ-M/FC-70JR7PZ-M

## ■ハイブリッド蓄電システム一覧

メーカー名	PCS品番	タイプ	特記事項
パナソニック ライフソリューションズ 社	LJPB31050	創蓄連携システム パワーステーション 自立出力・単相3線用・2.0kVA (向先指定品番)	接続には以下の機器が必要です。 - パワーステーションベース - 接続箱（マルチストリング型対応） - リチウムイオン蓄電池ユニット - 電力切替ユニット（単相3線用）
	LJPB32050		
	LJPC31050	創蓄連携システム パワーステーション 自立出力・単相3線用・3.0kVA (向先指定品番)	
	LJPC32050		
エリーパワー	EPS-30P	ハイブリッド蓄電システム POWER iE5 Link (パワーイェ・ファイブ・リンク)	システム品番はEPS-30SもしくはEPS-30Dとなります。
長瀬産業	MPR01S302MHA	コンパクトHEMSセット eneEase（エネイース）	1) システム品番はNCM-333-01もしくはNCM-333-02となります。 2) 停電時自動切替盤（オプション）が必要です。 3) PCSの製造番号末尾が「B」、「C」は非対応となります。