

施工説明書

屋内形冷凍機 (スクロールインドインバーター冷凍機)

品番


LCU-HS400MVP

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この施工説明書を必ずお読みいただき、説明に沿って正しく施工してください。特に「安全上のご注意」(4～8ページ)は、事前に必ずお読みいただき、安全に施工してください。

この施工説明書は、大切に保管してください。

製品には、注意ラベルが貼付されています。



図は LCU-HS400MVP

目次

■ フロン排出抑制法	2～3
■ 安全上のご注意	4～8
■ インバーターマルチ冷凍機概要	9
■ 各部の名称	10
■ 使用範囲	11
■ 冷凍機を上手にお使いいただくために	12～13
■ 据付け場所の選定	14
■ 搬入・据付け	15～16
■ 冷媒配管工事	17～18
■ 配管例	19
■ 冷媒回路図	20
■ 冷媒充てん	21
■ 電気配線工事上のご注意	22
■ 電気配線工事	23
■ 電気回路図	24～25
■ 運転前に確認していただくこと	26
■ 制御基板の設定と表示	27～31
■ ST5B 基板の設定と表示	32～33
■ 制御機能	34～37
■ 運転時の調整	38
■ 油面管理方法	39
■ 警報について	40
■ 保守点検	41
■ 故障時の処置	42～43
■ 故障診断	44～53
■ 冷凍機の保証条件	54～55

フロン排出抑制法

冷凍機を設置・施工される方へのお願い

オゾン層の保護および地球温暖化の防止のため、2015年4月から『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）』が施行されました。これにより、フロン類をみだりに大気中に放出することが禁止となり、製品を廃棄する場合にはフロン類の回収が義務付けられています（フロン類未回収の機器は引き渡し禁止）。そのため、施工業者様は、冷凍機を設置し、フロン類を充填する際、フロン類の種類・冷媒番号・地球温暖化係数・フロン類の充填量（数量）が目視確認できる『製品表示』をしなければなりません。また、『製品表示』には、フロン類を充填した事業者名をあわせて記入くださいますよう、お願いいたします。

(1) 製品表示ラベルの貼付について

冷凍機には、下図のような「製品表示ラベル」が貼り付けてあります。ただし、主にケース等に内蔵して使用される冷凍機（屋内形空冷式冷凍機）には、「製品表示ラベル」を添付（製品に同梱）していますので、お手数ですが、見やすい場所に貼り付けてください。

フロン排出抑制法		第一種特定製品	
1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 3) フロン類未回収の機器は、引き渡しを禁止されています。 4) フロン類の種類、冷媒番号、地球温暖化係数 および 数量			
種 類	冷媒番号	地球温暖化係数	数 量 (kg)
HFC	R*****	*****	
冷媒を充填した事業者名			

< 例 > 単一冷媒仕様

フロン排出抑制法		第一種特定製品	
1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 3) フロン類未回収の機器は、引き渡しを禁止されています。 4) フロン類の種類、冷媒番号、地球温暖化係数 および 数量			
種 類	冷媒番号	地球温暖化係数	数 量 (kg)
HFC	R*****	*****	
	R*****	*****	
	R*****	*****	
冷媒を充填した事業者名			

< 例 > 複数冷媒共用仕様

現地での充填量（数量）を表示します

複数冷媒共用機種の場合、充填した冷媒の右側に充填量（数量）を表示します

現地で充填した事業者名を表示します。

法改正等により、ラベル内の文章が変更になる場合があります。

(2) 表示に当たってのお願い

- ① 施工業者様が記入される表示は、耐候性、耐紫外線を考慮し、文字が消えないような方法で行ってください。（ラベルプリンターのラベルを使用し、表示部を透明シールで覆うなどの方法を推奨します）
- ② マジックなどで記入された場合には、定期的にチェックして、上書き修正等を実施してください。（文字が消えた場合を考慮し、表示内容は別に控えを取ることを推奨します）
- ③ 施工業者様独自で製品表示をされても結構です。この場合、製品表示ラベルに、表示の内容を別に行っていることがわかるような処理を施してください。
- ④ メンテナンス等で冷媒を追加充填する場合は、作業前に「点検・整備記録簿」を確認のうえ、作業を行ってください。「点検・整備記録簿」につきましては、第一種特定製品の管理者に確認をお願いします。（注）フロン排出抑制法において、第一種特定製品の管理者は適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充填および回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。

(3) 罰 則

フロン排出抑制法の義務に違反（フロン類をみだりに放出、機器の使用・廃棄等に関する義務違反、算定漏えい量の未報告・虚偽報告 など）した場合、法律に従って罰則が科せられます。

フロン排出抑制法

業務用冷凍空調機器の点検

(1) 業務用冷凍空調機器の簡易点検・定期点検について

フロン排出抑制法に基づき、業務用冷凍空調機器は全ての機器を対象とする「簡易点検」を実施する必要があります。また、一定規模（7.5 kW）以上の機器については、十分な知見を有する者による「定期点検」も定められています。

① 簡易点検は、機器の所有者（管理者）ご自身にて実施いただく内容であり、基本的に「目視による外観点検」です。

<点検内容> 機器の異常音・異常振動、外観の損傷、腐食、錆び、油にじみ、熱交換器の霜付き等の有無

注) 簡易点検の結果、異常が見られれば専門業者（十分な知見を有する者）に連絡してください。

② 定期点検は、専門業者（十分な知見を有する者）に依頼して実施することが必要です。

<点検内容> 「目視による外観点検」ならびに「間接法」、「直接法」またはこれらを組み合わせた点検

・間接法：運転中の状態値（圧力・温度・電流等）、運転記録等から総合的に冷媒漏えいの有無を診断

・直接法：冷媒の漏えい箇所を特定するための、発泡液・電子式漏えいガス検知装置を用いた点検

注) 当社では蛍光剤使用による点検（蛍光剤法）は了承していません。

点検の種類別	製品の区分	圧縮機の電動機定格出力	点検の頻度	点検内容
簡易点検	全ての業務用冷凍空調機器		3カ月に1回以上	管理者による点検 「目視による外観点検」
定期点検	業務用冷凍機器 および冷蔵機器	7.5 kW 以上	1年に1回以上	専門業者（十分な知見を有する者）による点検 「目視による外観点検」
	業務用エアコン ディショナー	50 kW 以上	1年に1回以上	「間接法」 「直接法」
		7.5 kW 以上 50 kW 未満	3年に1回以上	

(2) 冷媒漏えい点検・整備記録簿

冷媒漏えい点検・修理の履歴管理は継続的に行い、機器の所有者（管理者）および事業者は点検記録簿を機器が撤去されるまで保存してください。

① 管理者は適切な機器管理を行うため、点検や修理、冷媒の充てん・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。

② 点検・整備記録簿は事業所等において、機器を廃棄するまで紙または電磁的記録によって保存する必要があります。

③ 機器の点検・整備の前には、確認のために整備者および充てん回収業者に点検・整備記録を見せる必要があります。

④ 機器を他者に売却・譲渡する場合は、点検・整備記録簿またはその写しを売却・譲渡相手に引渡す必要があります。

<冷媒漏えい点検・整備記録簿の例>

この記録簿は、「フロン排出抑制法」によって義務付けられた機器の履歴の記録・保存に対応した用紙です。機器（室外機）毎に1枚作成します。

機器の個別の管理番号です。機器ごとに番号を付けてください。

冷媒漏えい点検・整備記録簿		2011年11月11日～2018年4月3日										管理番号	RGGN-6GMT-8YXA				補足事項						
管理番号	氏名・名称	(株)環境食品										設備製造者				○○○冷凍機(株)				色の部分は自動計算されます。			
住所	〒123-4567	〇〇県〇〇市〇〇3-4-5										西暦 2011 年 11 月 11 日											
施設名称	スーパー環境	〇〇店										分類		コンデンシングユニット(シーケース・冷凍機)		型式		AS023D					
住所	〒321-9876	〇〇県〇〇市〇〇9-87										使用機器		製番		ED024-2007		用途		冷凍・冷蔵店			
運転管理責任者	環境 太郎	TEL 〇1-222-3333										圧縮機の電動機定格出力(kW)				8.5							
冷媒設備	冷凍空調設備(株)	〒222-0001 〇〇県〇〇市〇〇12-32										冷媒量(kg)		合計充填量		合計回収量		合計排出量		CO2			
ABC設備(株)	〒233-0011	〇〇県〇〇市〇〇2321										TEL		023-444-5555		75.00		61.00		14.00		29.260	
点検や修理、充てん・回収を実施した業者名、住所、電話番号											使用冷媒		R410A		初期総充填量(kg)		25.00						
主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A	R543						
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990	1000						
作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)			回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日								
2014/11/11	出荷時初期充填量	20.00																					
2014/11/11	設置時追加充填量	5.00																					
2014/11/11	設置時点検					システム漏えい試験(気密試験)	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	11-11-0001										
2015/7/10	呼出点検					直接法	あり	振動・共振	フレア継手部	その他(未実施)	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	11-11-0002										
2015/7/11	漏えい修理	25.00			19.50	19.50	直接法	なし		増し締め	冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	11-11-0003										
2015/11/11	定期点検					間接法	なし				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	11-11-0004										
2016/10/25	定期点検					間接法	非検あり				冷凍空調設備(株)	佐藤太郎	11-11-0005										
2016/10/26	漏えい修理	25.00			21.00	21.00	直接法	あり	経年腐食	ねじ部	部品交換 その他(ネジ)	冷凍空調設備(株)	田中次郎	11-11-0006									
2017/3/14	呼出点検					直接法	あり	腐食(にすけ、黒錆など)	溶接部	溶接補修	冷凍空調設備(株)	田中次郎	11-11-0007										
2017/3/15	整備(修理)後点検	25.00					システム漏えい試験(気密試験)	なし			冷凍空調設備(株)	田中次郎	11-11-0008										
2017/10/20	定期点検					間接法	なし				ABC設備(株)	中村三	11-11-0009										
2018/4/3	譲渡																						
計		75.00			40.50	61.00																	

期間を入力すると自動的に合計が計算されます。

修理をせずに充てんした場合のやむを得ない理由を記入

やむを得ない理由により充てんした場合、その修理予定日(60日以内)

注) 冷媒漏えい点検・整備記録簿は、日本冷凍空調工業会 および 日本冷凍空調設備工業連合会のホームページから入手可能です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

据付工事

屋外に据付けしない



雨水がかかると漏電による感電のおそれがあります。

水のかかる場所に据付けしない



水のかかる場所や湿気の多い所に据付けると漏電による感電のおそれがあります。

据付けは、専門業者に依頼し、高圧ガス保安法および施工説明書に準じる



据付工事に不備があると、異常振動等の不具合により、冷媒ガス漏れ・感電・火災のおそれがあります。

指定冷媒以外は使用（冷媒充てん・補充・入替え）しない



機器の故障や破裂、けがなどの原因になるおそれがあります。

据付けは、冷凍機質量に十分耐えるところに確実に行う



基礎に不備があると、転倒・落下の事故により、冷媒ガス漏れ・けが・感電・火災のおそれがあります。

●冷凍機質量の3倍程度のコンクリート基礎とし、アンカーボルトにより、確実に固定してください。

気密試験を行う前に冷媒配管を確実にを行う



冷媒ガス漏れにより窒息のおそれがあります。

配管やフレアナット、工具は冷媒 R410A 専用のものを使用する



R404A 用では、機器の故障のほか、冷凍サイクルの破裂などの重大事故の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください

冷媒充てん前に気密試験を実施する



冷媒が漏れると酸素欠乏となり死亡事故のおそれがあります。

- 気密試験を確実にを行い、冷媒漏れのない事を確認してください。

安全カバーを取付ける



取扱者以外の方が冷凍機に手を触れるとけがをするおそれがあります。

- 安全カバー、あるいは防護柵を取付けてください。

電気工事

必ず専用回路を使用し、漏電遮断器を設置する



電気工事に不備があると漏電し、感電、火災のおそれがあります。

- 〈電気設備に関する技術基準〉、〈内線規程〉および施工説明書に準じて電気工事を行ってください。

アース工事を行う



アース工事がされていないと漏電による感電のおそれがあります。

- 電気工事業者による D 種接地工事を確実に行ってください。

電気配線は、指定のケーブルを使用し、固定する



指定のケーブルを使用していなかったり、接続や固定が不完全な場合、電気抵抗が大きくなり、異常発熱・火災のおそれがあります。

- 指定のケーブルを使用し、配線固定を確実に行ってください。

電装箱のカバーは、確実に取付ける



取付けが不完全な場合は、内部に水や生き物が入り、漏電して火災・感電のおそれがあります。

- 確実に取付けられていることを確認してください。

使用上のご注意

安全装置の設定値を変更しない



設定値を変更したまま使用すると安全停止しないで、破裂、発火のおそれがあります。

- 安全装置の設定値は、変更しないでください。万一変更した場合は、電源スイッチ、および、漏電遮断器を切り、販売店にご相談ください。

ファンガードに指、棒、異物を入れない



高速回転しているファンに当り、けがのおそれがあります。

漏電遮断器が作動したら、専門業者に連絡する



無理に電源復帰を行うと、漏電により、火災・感電のおそれがあります。

水などが電装箱内部に入ったら、電源スイッチを切り、漏電遮断器を OFF する



そのまま使用するとショートして、火災・感電のおそれがあります。

- 電気部品に直接水をかけたり、水洗いをしないでください。

修理

分解、修理は、専門業者に依頼する



分解、修理に不備があると異常動作により、けがや、火災・感電のおそれがあります。

- 分解、修理は、専門業者に依頼してください。
- 改造は、絶対に行わないでください。

異常運転を発見したとき、分解、修理を行うときは、電源スイッチを切り、漏電遮断器を OFF する



異常のまま運転を継続したり、電源を切らずに分解、修理を行うと、漏電やショートして、火災・感電のおそれがあります。

修理用交換部品は、指定部品を使用する



指定部品を使用しないと安全停止しないで、破裂、発火のおそれがあります。

- 販売店にご相談ください。

ポンプダウン作業では、冷媒配管をはずす前にコンプレッサーを停止する



コンプレッサーを運転したままで配管類をはずすと、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因になります。

配管やフレアナット、工具は冷媒 R410A 専用のものを使用する



R404A 用では、機器の故障のほか、冷凍サイクルの破裂などの重大事故の原因になります。

移動・移設

移動、移設のときは、専門業者に依頼する



移動、移設工事に不備があると、異常振動等の不具合により、冷媒ガス漏れ・感電・火災のおそれがあります。

注意

据付工事

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所に設置しない



可燃性ガスが漏れて周囲に溜まるとスイッチの火花などで引火し、火災のおそれがあります。

機械室は換気する



万一冷媒が漏れると酸素欠乏となり、健康を害するおそれがあります。

●機械室は換気設備を設けてください。

通路側に可溶栓の吹出口を向けない



可溶栓が作動するとやけどやけがのおそれがあります。

使用基準内で冷凍サイクルを製造する



逸脱した冷凍サイクルでは、異常高圧、異常発熱により、破裂・発煙・発火・漏電のおそれがあります。

吸入ガス管は、断熱処理をする



断熱処理をしないと結露の水分排出により、カビやコケが発生し、すべり転倒しつげがのおそれがあります。

冷凍機運搬は、専門業者に依頼する



運搬に不備があると冷凍機が転倒、落下し、はさまれてけがのおそれがあります。

●冷凍機は、重量物です。専門業者にご相談ください。

安全カバーを取付ける



取扱者以外の方が吐出配管、および、コンプレッサーに手を触れるとやけどをするおそれがあります。

●安全カバー、あるいは、防護柵を取付けてください。

電気工事

必ず指定容量の漏電遮断器を設置する



指定容量のものでないと適切な安全停止をせず、感電、火災のおそれがあります。

電気配線は、配管断熱材の中を通さない



配管と一緒にすると露付きによる漏電、過熱による火災のおそれがあります。

使用上のご注意

冷媒が噴出したら、電源スイッチを切り、サービスバルブを全閉にする



サービスバルブのサービス口等冷凍サイクルの一部を開放し、冷媒が噴出すると酸素欠乏となり、健康を害するおそれがあります。

可燃性スプレーは、近くで使用しない、可燃物は、近くに置かない



スイッチの火花などで引火し、火災のおそれがあります。

濡れた手で電気部品に触れない



濡れた手でスイッチ操作をすると感電し、けがのおそれがあります。

点検整備は、電源スイッチを切り、漏電遮断器をOFFして行う



通電したまま点検すると感電、はさまれ、発熱によりけが、火傷のおそれがあります。

漏電遮断器は、定期的に動作確認する



故障したまま使用すると安全停止をせず、感電、火災のおそれがあります。

サービスバルブを閉めて運転しない



高圧側のサービスバルブを閉じたまま運転すると異常高圧となり、破裂のおそれがあります。

冷凍機に乗らない



上に乗ったり、ものを載せると、振動により、転倒、落下してけがのおそれがあります。

据付け台は定期点検する



長期使用で傷んでいると冷凍機が落下、転倒し、はさまれてけがのおそれがあります。

機械室は十分換気する



万一冷媒が漏れると酸素欠乏となり、健康を害するおそれがあります。

露出している配管や配線に触れない



やけどや感電のおそれがあります。

廃棄

冷凍機の廃棄は、専門業者に依頼する



冷凍機内部に冷媒およびオイルを充てんしたまま廃棄すると外火により爆発のおそれがあります。

インバーターマルチ冷凍機概要

本機種は、インバーターによるコンプレッサー回転数制御と運転台数制御の組合わせにより、負荷に応じた容量制御をするインバーターマルチ冷凍機です。

インバーターコンプレッサーは、インバーターにより負荷に応じた可変速運転を行い容量制御します。

定速コンプレッサーは、商用電源に接続されて定速運転をし、ON/OFF で容量制御します。



インバーターコンプレッサーの運転だけでは負荷に対する冷凍能力が不足している場合、定速コンプレッサーを運転させマルチ運転として冷凍能力を上げます。

負荷が減少した時は、インバーターコンプレッサーの運転周波数を下げ冷凍能力を下げます。さらに、負荷が減少した時は、定速コンプレッサーを停止しインバーターコンプレッサーだけの運転になります。

本機種の負荷の大小判断は、冷凍機の目標吸入圧力に対して吸入圧力が高い場合は負荷が大きい、冷凍機の目標吸入圧力に対して吸入圧力が低い場合は負荷が小さいと判断します。

<インバーター周波数範囲>

	LCU-HS400MVP
単独運転時	20s ⁻¹ (Hz) ~ 69s ⁻¹ (Hz)
マルチ運転時	25s ⁻¹ (Hz) ~ 69s ⁻¹ (Hz)
全コンプレッサー ON 時	25s ⁻¹ (Hz) ~ 80s ⁻¹ (Hz)



インバーターマルチ冷凍機に搭載しているコンプレッサーを下表に示します。

コンプレッサーの種類	LCU-HS400MVP
インバーターコンプレッサー	No.3
定速コンプレッサー	No.1、No.2

<特長> 所要出力予測制御

吸入圧力とその変化率からその後の圧力を予測して、必要な所要出力（冷凍能力）となるように運転周波数を制御します。

(1) 高鮮度管理

吸入圧力の動きから、冷凍機の最適な出力を予測して容量制御しますので、吸入圧力の変動幅を設定範囲（ON ~ OFF）内で制御可能です。オーバーシュート・アンダーシュートを防止し、吸入圧力の変動を最小限に抑え設定された吸入圧力を常に保って、商品の高鮮度管理に貢献します。

(2) 省エネ

インバーター+所要出力予測制御ですので、必要最小限の冷凍能力を保って省エネ運転をします。

また、吸入圧力の変動幅が小さいため、設定値を従来より高めにできます（※）。更に、吸入圧力の下がりすぎを予測・防止します。

※吸入圧力の設定値はエバポレーターの冷却性をご確認の上、ご設定ください。

(3) 発停回数の低減


吸入圧力の動きから、定速コンプレッサーの ON / OFF が必要かどうかを判断しているため、定速コンプレッサーの発停回数を大幅に低減し、さらなるコンプレッサーの耐久性向上を実現します。

(4) 通信で更に省エネ・高鮮度管理に対応

外部コントローラーとの通信を行うことで、遠隔監視・設定が可能になります。吸入圧力の設定値を外部から適宜最適化することで更に省エネ・高鮮度管理が実現できます。

各部の名称


図は LCU-HS400MVP



電装箱内部配置図 (基板の板金をはずした状態)

※コンデンサーファンモータ全速出力用リード線は電装箱内の補助リレーに接続されています。

接続は電気回路図 (24 ページ)、設定・確認はコンデンサーファン全速圧力値 (35 ページ) を参照ください。



使用範囲

この冷凍機はスクロールコンプレッサーを3台搭載し、吸入・吐出各系統を1つにしたものです。
基板の設定により、個別に運転させる容量制御運転が可能です。

冷凍機は下記の使用範囲でご使用ください。

項目	基準値	備考
使用冷媒	R410A	適正封入量である事
蒸発温度	-45℃～-5℃	冷凍機入口圧力の温度換算値
吸入圧力	0.038 MPa～0.575 MPa	冷凍機入口圧力
※ インバーター運転	20 s ⁻¹ (Hz)～80s ⁻¹ (Hz)	s ⁻¹ =Hz (本文に Hz と表記している場合もあります)
吸入ガス温度	18℃以下	冷凍機吸入ガス管温度
吸入ガス過熱度	10 K 以上	蒸発温度とコンプレッサー入口温度の差
凝縮温度	常用 20℃～55℃	冷凍機液出口管
吐出圧力	常用 1.34 MPa～3.30 MPa	コンプレッサー出口圧力
吐出ガス温度	120℃以下	コンプレッサー出口温度
オイル温度	80℃以下 (周囲温度+10 K 以上)	
冷凍機周囲温度	0℃～40℃	機械室温度
電源電圧	三相 200 V ± 20 V 50 Hz/60 Hz	冷凍機電源端子電圧
電圧不平衡率	2% 以下	
設置傾斜角度	1° 以下	
ON-OFF サイクル間隔	ON/OFF 周期 10 分以上	オイル戻りに問題の無い事
設置場所	屋内設置	雨水の当たらない場所、頑強な基礎が必要

※設置状況によっては、運転できない場合もあります。

コンデンサーユニットとの組合せ

品番	LCU-HS400MVP
コンデンサーユニット	MCF-H200NU (-SL) × 2 台

冷凍機を上手にお使いいただくために

施工上の注意

この製品は R410A 専用冷凍機です。

冷凍機油やコンプレッサーを含む各部品は専用設計されたものを使用しています。

製品の信頼性を保つために下記の点に充分注意してください。

- (1) 膨張弁は R410A 専用を使用してください。
- (2) 冷凍機油は水分吸着性が高いので、開放時間を出来るだけ短時間にしてください。冷凍機の接続は配管施工の最後に行ってください。また雨天での屋外工事は行わないでください。
- (3) 配管は清浄なりん脱酸銅管、ろう材はりん銅ろうを使用してください。銀ろうを使用する場合、塩素を含んだフラックスは使用しないでください。
- (4) フレア面のシールは、ハブ油を使用してください。
- (5) 気密試験で使用するリークディテクターは、冷媒 R410A に感知することを確認してから使用してください。(ハロゲントーチ式のリークディテクターは、冷媒 R410A に感知しません。)

経済的にご使用になるために

冷凍機を経済的にお使いいただくために、以下を参考にしてください。

冷凍能力は使い方により大きく増減します。

蒸発温度が 1℃ (冷凍機入口圧力の温度換算値) 低下すると冷凍能力は 3～4%程度低下し、凝縮圧力が上昇すると、冷凍能力は低下し、電力消費量は増大します。

冷凍機の性能を充分発揮させるためには、コンプレッサーの吸入圧力をなるべく高くし、吐出圧力をより低くすることが大切です。そのためには

- (1) 配管抵抗をできるだけ小さくしてください。

参考：吸入ガス管の圧力損失 1℃当りの能力変化率

蒸発温度 (℃)	1℃当りの能力変化
-45～-5	3～4%

- (2) 十分な容量のエバポレーターを選定し、蒸発温度をより高くしてください。
- (3) 冷蔵 (冷凍) 庫または、ショーケース内の冷気の吹出口、吸込口を食品等でふさがないでください。
- (4) 冷蔵 (冷凍) 庫の扉の開閉はすばやく行ってください。(冷気の流出を防ぐため、開けている時間を短くしてください。)
- (5) コンデンサーの清掃を定期的に行い、目詰まりを起こさないようにしてください。

参考：コンデンサーの吸込空気温度 1℃当りの能力変化率

蒸発温度 (℃)	1℃当りの能力変化
-45～-5	1～2%

冷凍機を上手にお使いいただくために

スクロールインバーター冷凍機としてのご注意

- (1) 電源を OFF しても、充電部には電圧が印加されています。高電圧危険表示灯（赤色）が消灯するまで（キャパシターが放電するまで約 5 分かかります）、充電部には触れないでください。
- (2) 進相コンデンサー取り付け禁止
インバーターコンプレッサーには進相コンデンサーは取り付けないでください。インバーター故障やコンデンサーパンクの原因になります。
- (3) インバーターノイズ対策
ラジオ受信機、有線放送の配線等からできるだけ離してください。
インバーターのノイズにより雑音が出る可能性があります。
- (4) スクロールコンプレッサーは逆回転不可です。
スクロールコンプレッサーの逆回転運転防止するため制御基板に“逆相防止機能”を内蔵しています。
電源配線の相順合せにご注意ください。
- (5) リキッドインジェクションにより、コンプレッサーの吐出ガス温度上昇を防止しています。
リキッドが少ない運転では保護装置（制御基板）によりコンプレッサーが停止します。
ガス欠運転はしないでください。
- (6) スクロールコンプレッサーは高精度な部品から構成されています。配管工事の際、ゴミ、金属粉、酸化スケール等の異物が混入しないようご注意ください。

初期オイル封入量

品番	コンプレッサー	アキュムレーター	オイルセパレーター兼タンク
LCU-HS400MVP	3.0L × 3 台	2.0L	1.5L

封入オイルの種類	ダフニーハーメチック FV-32S
----------	-------------------

注意

オイル追加またはオイル交換を行う場合は、必ず当社指定のオイルを使用してください。

据付け場所の選定

一般注意事項

各機器の配置は、工事のやり易い場所、日常の操作、保守点検のやり易い場所を選定してください。

(1) 各機器の距離は、配管長・配線長ができる限り短く、また施工のやり易い場所を選定してください。

(2) 冷凍機は、日常の保守点検をとまないのでサービスのやり易い場所に設置してください。

日常の保守点検とは、運転圧力・コンプレッサーのオイルレベル・モイスターインジケーターの点検をいいます。

風通しのよいところ

40℃以下で、風通しの良い場所に据付け、十分な換気をしてください。

床は丈夫で水平なところ

騒音や振動が増大しないように、しっかりした基礎工事の台の上に設置してください。特に隣家との境界線では各地域の法規制・条例等に従ってください。

防音処置

機械室は防音構造等の処置を状況に応じておこなってください。

雨水のかからないところ

屋内形冷凍機は防滴型ではありません。
雨や水のかからない場所に設置してください。

標準設置例


冷凍機の周囲は下記のサービススペースを確保してください。

前面：500mm 以上空けてください

側面：300mm 以上空けてください

作業時の安全を確保するため、できる限りスペースを確保してください。

・製品の設置の傾斜は 1° 以内にしてください。




搬入・据付け

- ・冷凍空調装置の施設基準 (高圧ガス保安協会) の規制を受けますので、施設基準に準じて施工してください。
- ・本冷凍機は合算して法定冷凍トン 20 トン以上になる冷凍装置 または 付属装置としては使用できません。

搬入


- (1) 冷凍機はできるだけ垂直に保って、静かに搬入してください。
- (2) 冷凍機の横倒しは絶対に避けてください。
- (3) 冷凍機をフォークリフト等で搬入する場合は、冷凍機本体の荷役用穴を使用して冷凍機が垂直になるように搬入してください。



吊り下げ

冷凍機を吊り下げて移動する場合、以下に注意してください。

- (1) 冷凍機が水平になるように、重心を取りながら吊り下げください。
- (2) ワイヤー および シャックルは冷凍機の質量に十分耐えるものを使用してください。
(クレーン等安全規則に従ってください)



基礎・架台工事

- ・基礎は、冷凍機質量の 3 倍程度のコンクリート基礎を基準としてください。(質量により振動吸収)
- ・架台・防振パッドで振動を減衰させ、床・壁等への振動の伝達を防いでください。
- ・転倒防止のため、アンカーボルトにて確実に固定してください。(取付け金具すべてを固定してください)
- ・冷凍機の設置の傾斜は、 1° 以内にしてください。


上記の基礎が確保できない場合には、冷凍機本体や施工配管が、共振による異常振動がないことを必ず確認してください。

- (1) 配管横出し、後ろ出しの場合の標準的基礎工事
床面より厚さ 150mm 以上の基礎コンクリートの上に、防振パッド (厚さ 8mm ~ 15mm 程度) をユニットベース全面に入れアンカーボルトで固定してください。
- (2) 配管を下に出す場合の標準的基礎工事
げた基礎等の床上げをしてください。
防振パッド (厚さ 8mm ~ 15mm 程度) は、げた基礎の全面に入れアンカーボルトで固定してください。

搬入・据付け

外形寸法

図は、LCU-HS400MVP



冷媒配管工事

冷媒配管工事の設計施工の良し悪しが冷凍装置の性能や寿命およびトラブル発生に大きな影響を与えますので、高圧ガス保安法および関係基準と以下に示す項目に従って設計施工してください。

冷媒配管サイズの選定

冷凍機間の配管接続サイズは基本的には次の通りですが、配管の圧力損失や冷媒流速を計算して、冷凍能力やオイル戻りに支障のないように、サイズを決定してください。

品番	吸入ガス管 / 外径溶接	ガス出口管 / 外径溶接	液入口管 / 内径溶接	液出口管 / 外径溶接
LCU-HS400MVP	φ 44.45	φ 31.75	φ 25.4	φ 25.4

- ・材質：JIS H3300「銅及び銅合金の継目無管」C1220Tのりん脱酸銅を使用してください。
(外径φ 22.22以上の配管が-1/2H材、H材、その他は-O材)
- ・パイプを切断する場合はパイプカッターを使用し、必ずバリ取りを行ってください。
- ・配管の曲げ加工をする場合は、外径の4倍以上の曲げ半径で加工してください。
また、曲げ加工する際、配管のつぶれ、傷等に十分注意してください。
- ・フレア加工はフレアツールを使用して、確実なフレア加工をしてください。

注意

配管の管理には十分注意し、管端部はキャップかテーピング等によりシールし、管内へゴミ、水分等の異物が侵入しないようにしてください。


設計圧力は、高圧：3.5MPa、低圧：2.21MPaで設計していますので、下記表の冷媒配管と肉厚を推奨します。
<冷媒配管>

O材 (高圧配管)		1/2H, H材 (高圧配管)		1/2H, H材 (低圧配管)	
配管外径	肉厚	配管外径	肉厚	配管外径	肉厚
φ 6.35	T0.8	φ 19.05	T1.0	φ 25.4	T1.0
φ 9.52	T0.8	φ 22.22	T1.0	φ 28.58	T1.0
φ 12.7	T0.8	φ 25.4	T1.0	φ 31.75	T1.1
φ 15.88	T1.0	φ 28.58	T1.0	φ 34.92	T1.1
φ 19.05	T1.0	φ 31.75	T1.1	φ 38.1	T1.15
φ 22.22	T1.15	φ 34.92	T1.1	φ 41.28	T1.2
φ 25.4	T1.3	φ 38.1	T1.15	φ 44.45	T1.25
		φ 41.28	T1.2	φ 50.8	T1.4
		φ 44.45	T1.25	φ 53.98	T1.5

ゴミ・金属分・酸化スケール等の異物混入防止

高精度の部品から構成されているため、異物の混入により摺動面にキズが発生すると、圧縮ガスのもれが多くなり、能力が低下するばかりでなく摩耗、焼付を起こすこととなります。

- ・溶接時は窒素ガスを流す
- ・配管内外は清浄なものを使用する
- ・銅配管の切断およびバリ取り時の切粉が混入しないようにする



気密試験 [配管工事終了後、配管に断熱工事をする前に実施してください。]

検査圧力は下表の圧力で実施してください。

高圧側	低圧側
3.5MPa	2.21MPa

ガスリークの注意

ガスリークを起こしますとコンプレッサー過熱運転、エアかみ運転になることが考えられ、この場合、コンプレッサーの故障の原因となります。
気密試験は確実に行ってください。

冷媒配管工事

冷媒配管工事（現地接続）に用いる配管継手について

冷媒配管および配管の接続に用いる配管継手は、その配管にキズがないこと、および経時硬化していないものを用い、フレア管継手 および ろう付け管継手については、JIS B 8607「冷媒用フレア及びろう付け管継手」に規定されたものを使用してください。

(1) フレア接続


フレア加工する銅管は、O材 または OL材を使用してください。

なお、第1種のフレア管端部は第1種のフレアナットで、また第2種のフレア管端部は第2種のフレアナットで接続してください。

① フレア管端部の形状・寸法（フレア加工部の寸法）

フレア管端部の形状・寸法（フレア加工部の寸法）は、使用冷媒に適した寸法となるよう加工してください。

（単位：mm）



呼び	管の外径 D ₀ (mm)	A 寸法 (公差: -0.4 ~ 0)	
		第1種 (R22, R404Aなど)	第2種 (R410A)
1/4	φ 6.35	9.0	9.1
3/8	φ 9.52	13.0	13.2
1/2	φ 12.70	16.2	16.6
5/8	φ 15.88	19.4	19.7
3/4	φ 19.05	23.3	24.0


注意

フレア加工面にバリやキズ、切粉の付着、変形、段差、扁平等がないか確認してください。

② フレアナットの形状・寸法

フレアナットは使用冷媒によりB寸法に相違がありますので、冷媒に適した形状・寸法のものを使用してください。

（単位：mm）



呼び	適用する 管の外径 (mm)	B 寸法 (公差: -0.6 ~ 0)	
		第1種 (R22, R404Aなど)	第2種 (R410A)
1/4	φ 6.35	17	17
3/8	φ 9.52	22	22
1/2	φ 12.70	24	26
5/8	φ 15.88	27	29
3/4	φ 19.05	36	36

③ フレアナットの締付けトルク値

各配管径によるフレアナットの締付けトルク値は右表（JIS B 8607 による標準値）のとおりです。必ず、規定の締付けトルクで締付けてください。


（単位：N・m）

呼び	適用する 管の外径 (mm)	標準締付けトルク
1/4	φ 6.35	16 ± 2
3/8	φ 9.52	38 ± 4
1/2	φ 12.70	55 ± 6
5/8	φ 15.88	75 ± 7
3/4	φ 19.05	110 ± 10

(2) ろう付け接続

ろう付け接続の場合、銅管継手の最小はまり込み深さと、管の外径と継手のすき間は以下に従ってください。

（単位：mm）



管の外径 D	最小はまり込み深さ B	すき間 A - D
5 以上 8 未満	6	0.05 ~ 0.35
8 以上 12 未満	7	
12 以上 16 未満	8	0.05 ~ 0.45
16 以上 25 未満	10	
25 以上 35 未満	12	0.05 ~ 0.55
35 以上 45 未満	14	


配管例

エバポレーターが上にある場合

※液冷媒のヘッド差により圧力損失が大きくなりフラッシュガスが発生することがありますので、高低差は5m以内にしてください。

コンデンサーユニットが上にある場合


- 冷凍機よりコンデンサーユニットが上にある場合、高低差が10mを超えるごとに図のようにUトラップ・逆トラップをお付けください。
- 高低差は25mを限度としてください。
- 下り勾配は1/200～1/250にしてください。




エバポレーターが下にある場合

※吸入ガス管の油もどりをよくするため、配管サイズを考え、6m毎にトラップを設けてください。

- 高低差は20m以内としてください。
- 下り勾配は1/200～1/250にしてください。



冷媒回路図



冷媒充てん


真空引き

冷媒回路内に空気、水等の混入防止のため、冷媒封入前に必ず真空ポンプで全回路内の真空乾燥を行ってください。真空引きは、気密試験を確実に実施してから行ってください。

真空引きは、冷凍機の高圧・低圧側 2 ケ所から行ってください。

真空引き時には、コンプレッサー吸入サービスバルブを中間シートにし、液出口管サービスバルブを開（反時計方向に回す）で行ってください。

- ・真空引きの目安：真空度 133Pa (1Torr) まで引き、更に 1～3 時間程度行ってください。
- ・コンプレッサー吸入サービスバルブ
… 開（反時計方向に回す）・閉（時計方向に回す）
- ・液出口管サービスバルブ
… 開（反時計方向に回す）・閉（時計方向に回す）



冷媒充てん

真空引き後直ちに行います。

冷媒は R410A を封入してください。

他の冷媒を混合して使用しないでください。

ゲージマニホールド・チャージホース等は、R410A 専用とし、他の冷媒で使用しないでください。

充てん方法 [電気配線工事終了後に行ってください。]

- (1) 冷凍機が停止した状態で、レシーバータンクに液の状態冷媒を充てんしてください。（レシーバータンクの全容積は 64L です。）
- (2) レシーバータンクに液冷媒が入らなくなったら冷凍機を冷却運転状態にしてください。モイスチャーインジケーターからフラッシュガスが発生している時は、下記の方法で追加充てんを行なってください。吸入サービスバルブからセーフティチャージャー（液冷媒を霧状に変える器具）等を使用しチャージしてください。
 - (注 1) 吸入サービスバルブから直接の液充てんは絶対におやめください。
(液圧縮によりコンプレッサーが破損する場合があります。)
 - (注 2) (1) での液冷媒充てんが不十分な場合、(2) の充てん時に保護が働いて、運転が停止することがあります。
 - (注 3) 冷媒充てん量は、冷凍サイクル機器の容量及び運転状態で異なります。
 - (注 4) コンプレッサーの吐出ガス温度低減として、リキッドインジェクションを使用していますのでガス欠運転では吐出温度異常により、コンプレッサーが停止するおそれがありますのでご注意ください。
 - (注 5) R410A は混合（擬似共沸）冷媒ですので、ボンベ内で蒸発したガスを充てんすると混合比が変化します。追加充てんする場合はガス充てんにならないようご注意ください。
- (3) モイスチャーインジケーターからフラッシュガスが消えるまで充てんしてください。（最小必要充てん量）
- (4) 負荷変動を考慮し、最小必要充てん量に対して 5～10%追加充てんを行なってください。
(冬季に充てんする場合は 5%、夏季に充てんする場合は 10%が目安です。)
- (5) マルチ冷凍機では最小出力運転時にもフラッシュガスが出ない事を確認し、充てん量を調節してください。
 - (注) コンプレッサーの吐出ガス温度低減として、リキッドインジェクションを使用していますのでガス欠運転では保護が働いて、コンプレッサーが停止するおそれがありますのでご注意ください。

電気配線工事上のご注意

電気工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省令）および所轄電力会社の内線規程に従うほか、以下の内容にそって電気工事士の有資格者が行ってください。

必ず指定容量の漏電遮断器を設置する




指定容量のものでないと適切な安全停止をせず、感電、火災のおそれがあります。
漏電リレーでは保護できません。

感電・火災の防止

- アース配線（D種接地工事）を行ってください。
- 専用回路としてください。（他の製品と共用しないでください）
- 電線は、高温部（コンプレッサー、コンデンサー、吐出配管）および金属のエッジ部に接触しないようにしてください。

許容電源電圧

本冷凍機の許容電源電圧は、下図の通りですので、この範囲に入るようにしてください。



停電後の再通電時、冷凍機を含め各種機器が通常同時に始動します。

電源容量・配線容量に余裕がないと、電圧が170V以下に下がり、モータが始動できずモータ、電装品の不具合事故が発生する場合があります。

その場合は、各種機器が同時始動しないよう、順次始動させてください。（遅延タイマーの追加が必要です）

漏電遮断器と配線太さの選定


品番	漏電遮断器		配線長に対する動力線太さ (mm ²)				接地線太さ (mm ²)	制御回路太さ (mm ²)
	定格電流	感度電流	10m	20m	30m	50m		
LCU-HS400MVP	200A	100mA	60	60	60	60	14	2

注 1) 上表の値は電線周囲気温度 40℃以下で、電線の種類は 600V ビニール絶縁電線 3 本以下の場合です。

注 2) 電線太さは冷凍機の周囲温度 32℃、蒸発温度 -10℃（R 410A）の場合の値を示します。


電気配線工事

配線ブロック図



配線の取入口

冷凍機電装箱右側にあります。
配管と接触しないように配線してください。



進相コンデンサーの取付け

本冷凍機電装箱内には進相コンデンサー（現地手配）収納スペースがありません。現地調達の収納箱内に取り付けてください。進相コンデンサーはコンプレッサー用電磁接触器の2次側へ接続してください。

◎コンデンサー（メーカー：指月電機）

品番	コンプレッサー No.1、No.2			
	50Hz 電源用		60Hz 電源用	
	品番	静電容量	品番	静電容量
LCU-HS400MVP	FE2200KE	200 μ F	FE2150KE	150 μ F

注意

インバーターコンプレッサー No.3 には、進相コンデンサーを取り付けないでください。

コンデンサーユニット配線

コンデンサーユニットへの配線は、必ず冷凍機側のコンデンサーファンモーター用電磁接触器（52F1）の2次側からとってください。また、回転方向が指定方向となるように配線してください。

詳細については、コンデンサーユニットの説明書を参照ください。

コンデンサーユニットの配線容量は次の通りです。


適用コンデンサーユニット	始動電流 (A) 50Hz / 60Hz	運転電流 (A) 50Hz / 60Hz	電源線太さ (mm ²) 長さ 50m 以内	接地線太さ (mm ²)	ヒューズ容量 (A)
MCF-H200NU (×2台)	11.6 / 10.8 (×2台)	3.7 / 4.5 (×2台)	3.5	2.0 以上	20A (ブレーカー)

電気回路図

電気回路図（標準電気配線図）

標準電気配線図に従って、霜取時および異常停止時は液管電磁弁が"閉"となり、レシーバータンクからエバポレーター側に液冷媒が移動しない配線にしてください。標準電気配線図の通り配線しますと、デフロスト時、ポンプダウン運転を行い、コンプレッサーが止まる回路となります。



クーリングコイル（別売）の接続例




（ご注意）

1. アースは指示ラベルの位置に必ずおこなってください。
2. 電源逆相表示が出た場合は、電源の相順が異なっていますので、電源端子台の一次側の二線を入れ替えてください。電源端子台より二次側の配線は、相順合わせをしますので絶対変更しないでください。
3. *印の機器は現地手配となります。但し*1は当社別売部品です。*2はクーリングコイルに内蔵されています。
4. 霜取方式を選択するには、ECCB基板の下記スイッチを設定してください。
霜取時直切り方式：SW3-1をON
霜取時ポンプダウン方式：SW3-1をOFF
5. 霜取時ポンプダウン方式で、コンプレッサーとヒーターの同時通電を防止したい場合は、端子台 38と52H A1間に、破線のように52C1,52C2,1X5を接続してください。
6. 接点部の矢印は圧力、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。
7. 外部警報（無電圧接点）は端子台20-21よりお取りください。
8. 冷凍機の停止方法：ポンプダウン停止後、スイッチS1を"停止"にしてください。また長時間停止の場合はさらに漏電遮断器EB1~3をOFFにしてください。
9. 全速信号配線は、コンデンサーユニット毎に個別の配線としてください。
10. 警報発報時には異常内容を確認し、不具合の原因を取り除いてから、電源を再投入してください。

⚠ 漏電遮断器の設置とアース配線工事が必要です。



電装ボックス内部品配置図



記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
F1~3	ヒューズ (250V, 5A)	SK1~3,5	サージキラー	EB1~3	漏電遮断器
EB4	ブレーカー (3Φ, 20A)	FM1	インバーター 放熱器冷却用ファンモータ	21C1,2	液管電磁弁
F7,8	ECCB基板用ヒューズ (250V, 5A)	TR1	ECCB基板用電源トランス	23C1,2	庫内温度調整用サーモスタット
F9	FM1用ヒューズ (250V, 2A)	TR2, TR3	ST5B基板用電源トランス	52F2	エバポレーターファンモータ用電磁接触器
S1	運転スイッチ	ST5B基板	油面及び各種保護コントローラー (X1, X2, X3; 給油用)	F	温度ヒューズ
S2,3,4	異常停止スイッチ (コンプレッサ単独のON-OFF)	ECCB基板	コンプレッサコントローラー (X1; 警報用, X2; 保護停止用, X3; オイルバック停止用, X8; 0Hz停止用, X4, 5, 6; コンプレッサ容量制御用)	26	異常過熱防止用サーモスタット
1X1,3~6	補助リレー	C1,2	進相コンデンサー	23H	霜取終了感知サーモスタット
52C1~3	コンプレッサ用電磁接触器	52H	デフロスト用電磁接触器	H	デフロストヒーター
51C1,2	コンプレッサ用サーマルリレー	66DT	デフロストタイマー	EF	エバポレーターファンモータ
49C1~3	コンプレッサモータ保護サーモ	BZ	外部異常警報プザ	BH,DPH	ボックスヒーター、ドレンパイプヒーター
52F1	コンデンサーファンモータ用電磁接触器			端子台	
63H1~3	高圧圧力スイッチ			工場結線	
CM1~3	コンプレッサモータ			現地結線	
21L1~3	インジェクション用電磁弁			*1	
21Y1~3	給油用電磁弁			*	
MOV1~3	コンプレッサ冷却用電動弁				
CH1~3	クランクケースヒーター				

運転前に確認していただくこと

始動前の確認

- (1) 誤配線、配線のゆるみがないか再確認してください。
- (2) サービスバルブの弁は全て、全開にしてください。
- (3) 電源電圧は定格の±10%以内（通常200～210V）にあるか確認してください。
- (4) オイルが適正レベルにあるか確認してください。（コンプレッサーのオイルレベルゲージ）
- (5) 絶縁抵抗が1MΩ以上あることを確認してください。

クランクケースヒーターへの通電

漏電遮断器をOFFした後の始動は、始動時のオイルフォーミング防止のため、クランクケースヒーターを6時間以上通電後、コンプレッサーを運転してください。


（冷凍機本体側の運転スイッチOFF、漏電遮断器ONで6時間経過後、運転スイッチをONしてください。）

※漏電遮断器をONにすると、クランクケースヒーターへ通電され、加熱しますので、直接手を触れないでください。

逆相運転防止

スクロールコンプレッサーは回転方向が一方方向で運転されます。万一逆回転運転されますと故障につながりますので、逆相防止機能を内蔵して防止しています。

電源投入時、制御基板にE00の表示が出た場合は電源逆相ですので、一旦漏電遮断器をOFFし、電源端子台の一次側の2線を入れかえてください。電磁接触器を押しての運転は絶対にしないでください。



注意

冷凍機（二次側）の赤・白・青の三相の配線は絶対に変更しないでください。

高圧圧力の保護


高圧異常の設定値は下表のようになっています。絶対に変更しないでください。

使用冷媒	R410A
設定値	3.5MPa

制御基板の設定と表示

本冷凍機は、コンプレッサの運転モードなどの各種設定を、制御基板のスイッチにて設定できます。
 また、コンプレッサの運転状態は、制御基板のLED表示にて確認できるようになっています。
 さらに、冷凍機に何らかの異常が発生した場合は、警報LED（赤LED）が点灯または点滅し、異常原因を示すエラーコードをデジタル表示します。

スイッチおよび表示



7セグLED
デジタル表示
(エラーコード)

警報（赤）
異常警報発生時に
点灯または点滅

霜取（緑）
霜取中に点灯、
周波数固定運転中
に点滅

コンプ運転（緑）
点灯：インバーター運転中
点滅：定速運転中

※その他のLEDは、制御基板の設定と表示「表示」の項目を参照ください。

制御基板の設定と表示

低圧圧力設定

冷凍機の運転スイッチを OFF にして電源投入し、この状態で初期設定を行ってください。

(1) 低圧圧力設定例

下表に低圧圧力設定例を示します。負荷に応じて低圧圧力設定手順に基づき設定してください。

冷媒	用途	庫内温度 (°C)	蒸発温度 (°C)	ON 値 (MPa)	OFF 値 (MPa)	配管長さによる圧力損失 (MPa)		
						10m	30m	50m
R410A	冷蔵庫	+3 ~ 10	-5	0.580	0.540	0.01	0.04	0.06
	青果、日配等	-2 ~ 10	-10	0.490	0.450	0.01	0.03	0.05
	精肉、鮮魚	-5 ~ 0	-17	0.370	0.340	0.01	0.03	0.05
	チルド食品	-8 ~ -5	-30 ~ -25	0.180	0.120	0.01	0.02	0.04
	冷凍食品、アイス	-22 ~ -8	-40 ~ -35	0.160	0.090	0.00	0.01	0.01
	冷凍庫、アイス	-30 ~ -22	-40	0.140	0.070	0.00	0.01	0.01

- 低圧圧力設定値の OFF 値は、配管長さによる圧力損失を考慮し変更してください。
OFF 値 = 冷却器の蒸発圧力 - 配管の圧力損失
- 低圧圧力設定値の ON 値は、OFF 値より 0.01MPa 以上高い圧力値に設定してください。
ON 値 ≥ OFF 値 + 0.01MPa

(2) 低圧圧力設定手順

(※) ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻しないと設定は記憶されません。

- ロータリースイッチ (ツマミ) を各設定に応じた位置 (「ON」、「OFF」、「運転モード」) に合わせます。
- ▲、▼ボタンで設定を変更します。
- ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻します。

ロータリースイッチ (ツマミ) 位置	設定内容
ON	ON 値を設定します。
OFF	OFF 値を設定します。
運転モード	「省エネ」、「高鮮度」、「1 系統」のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 「省エネ」を選択すると、「Eco」がデジタル表示されます。 「高鮮度」を選択すると、「FrE」がデジタル表示されます。 「1 系統」を選択すると、「Sin」がデジタル表示されます。

(3) 標準圧力設定

《出荷時設定》「標準圧力設定表」の No.2 設定です。

(※) ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻しないと設定は記憶されません。

標準設定を一括で設定できます。必要に応じて以下の手順で選択してください。

- ロータリースイッチ (ツマミ) を「標準圧力設定」に合わせます。・・・デジタル表示に「 F」が表示されます。
- ▲、▼ボタンを押して、希望の No. を選択ください。・・・No. に応じた各設定は下表の通りです。
- ロータリースイッチ (ツマミ) を「運転」位置に戻します。

<標準圧力設定表>

No.	用途	庫内温度 (°C)	蒸発温度 (°C)	設定値	
				ON 値 (MPa)	OFF 値 (MPa)
1	冷蔵庫	+3 ~ 10	-5	0.580	0.540
2	青果、日配等	-2 ~ 10	-10	0.490	0.450
3	精肉、鮮魚	-5 ~ 0	-17	0.370	0.340
4	チルド食品	-8 ~ -5	-30 ~ -25	0.180	0.120
5	冷凍食品、アイス	-22 ~ -8	-40 ~ -35	0.160	0.090
6	冷凍庫、アイス	-30 ~ -22	-40	0.140	0.070

制御基板の設定と表示

スイッチ設定

(1) 自動／強制切換スイッチ



通常運転と強制運転を切換えます。

自動 : 通常運転します。

強制 : 試運転時やサービス時に全コンプレッサーを運転したいときに使用します。

出荷時設定「自動」

(2) 基板チェックスイッチ



通常運転と基板の故障診断を切換えます。

制御 : 通常運転します。


チェック : 基板の故障診断（自己診断）を行います。

出荷時設定「制御」

※ 運転中および設定中は「チェック」側にしないでください。

「チェック」側にすると「-CH-」をデジタル表示します。

(3) 機能切換スイッチ



出荷時設定全て OFF

以下の機能の選択を行います。必要に応じて切換えてください。

スイッチ	機能	ON	OFF
SW3-1	霜取方式	直切	ポンプダウン
SW3-2	周波数固定	固定	通常（固定なし）
SW3-3	未使用	操作不可（OFF）	
SW3-4	未使用	操作不可（OFF）	
SW3-5	未使用	操作不可（OFF）	
SW3-6	未使用	操作不可（OFF）	
SW3-7	故障履歴クリア	クリアモード	クリアモードなし
SW3-8	バックモード	バックモード	通常モード

(4) 機種設定スイッチ

※ 操作しないでください。

SW4	<p>ON <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>OFF <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	設定機種 LCU-HS400MVP

(5) その他各設定

ロータリースイッチ（ツマミ）の位置と SW3-8 の ON/OFF の組合せで、設定することができます。

▲▼ボタンで設定を変更してください。

詳細は、「制御基板／設定・表示一覧」を参照ください。

(※) ロータリースイッチ（ツマミ）を「運転」位置に戻さないと設定は記憶されません。

制御基板の設定と表示

表示

(1) 個別 LED

- | | | |
|------------|-----|---|
| ① 電源 | (黄) | 基板に電源が供給されている場合に点灯します。 |
| ② 警報 | (赤) | 異常発生時あるいは警報発生時に点灯・点滅します。
内容については、異常警報の項目をご覧ください。 |
| ③ コンプレッサ運転 | (緑) | コンプレッサ運転時に点灯します。No. はコンプレッサに対応しています。 |
| ④ チェック | (黄) | 点灯：基板チェックモード中です。
点滅：バックモード中（1 秒間隔）、または周波数規制運転中（2 秒間隔）です。 |
| ⑤ 霜取 | (緑) | 点灯：霜取中です。
点滅：周波数固定運転中（ディップスイッチ SW3-2 が ON）です。 |
| ⑥ HIGH | (黄) | 低圧圧力が低圧圧力設定値より高いとき点灯します。 |
| ⑦ LOW | (黄) | 低圧圧力が低圧圧力設定値より低いとき点灯します。 |

(2) デジタル表示


ロータリースイッチ（つまみ）が「運転」位置のとき、以下①～④を表示しています。

① 通常運転時

低圧圧力と高圧圧力を 3 秒毎に交互表示します。

低圧圧力が -0.095 以下では『Lo』、0.985 以上では『Hi』を表示します。

高圧圧力は識別のため末尾に「H」を表示します。



② 警報発報時

低圧圧力 → 高圧圧力 → 低圧圧力 → エラー内容 を繰り返し表示します。



③ 低圧圧力表示の固定方法

通常運転時に▼ボタンを押すと、10 分間だけ低圧圧力表示を固定します。

再度、▼ボタンを押すと、固定を解除します。

ただし、警報発報時は固定しません。

④ デジタル表示部の最下位桁のポイント（右下）



2 秒点滅：オイルバック停止中です。

1 秒点滅：ショートサイクル防止停止期間中です。

または、電源投入時のコンプレッサ停止中です。

制御基板の設定と表示

設定・表示 一覧

デジタル表示および操作一覧 ※ ロータリースイッチが“運転”以外の場合、デジタル表示は点滅表示します。

SW3-8	ロータリースイッチ位置	表示/設定		備考
-	運転	低圧圧力/高圧圧力 (交互表示)	低圧: Lo、-.090 ~ 0.980、Hi 高圧: Lo1H、0.00H ~ 3.50H	▲押し: 赤 LED 点滅解除 ▼押し: 蒸発温度を表示
OFF	ON	圧力設定 ON 値	0.035 ~ 0.700MPa (0.005MPa 毎)	▲押し: 設定値アップ ▼押し: 設定値ダウン
	OFF	圧力設定 OFF 値	0.025 ~ 0.690MPa (0.005MPa 毎)	
	運転モード	運転モード	Eco (省エネ)、FrE (高鮮度)、Sin (1 系統)	
	標準圧力設定	標準圧力設定	no1 ~ no6 (6 パターン)	
	高圧	高圧圧力	Lo1H、0.00H ~ 3.50H	▼押し: 凝縮温度を表示
	周波数	インバーター周波数	F** (s ⁻¹)	
	吸入	吸入センサー温度	E、-59 ~ 39 (°C)、F	
	吐出	吐出温度 (コンプレッサーヘッド)	F、*、1 ~ *, 149 (°C)、F (* はコンプレッサー No.)	▲押し: コンプレッサー No アップ ▼押し: コンプレッサー No ダウン
故障履歴	故障履歴エラーコード	E** 最新 50 件 (それ以前は消去)	▲押し: 過去へ ▼押し: 現在へ	
ON (注 1)	ON	外部通信冷凍機 No.	0 : 通信しない場合 1 ~ 50 : 通信する場合 (出荷設定: 0)	▲押し: 設定値アップ ▼押し: 設定値ダウン
	OFF	コンデンサー点検警報 パターン	PC1 ~ PC4 (4 パターン) (注 2) (出荷設定: PC1)	
	運転モード	ファン全速圧力値	PF1 ~ PF6 (6 パターン)	
	標準圧力設定	低圧圧力センサー補正值	-.030 ~ 0.030MPa (0.005MPa 毎)	
	高圧	電動弁開度	*、0 ~ *, 480 (ステップ、2 ステップ毎) (* はコンプレッサー No.)	▲押し: コンプレッサー No アップ ▼押し: コンプレッサー No ダウン
	周波数	停止時間	60 秒 ~ 180 秒	▲押し: 設定値アップ ▼押し: 設定値ダウン
	吸入	吸入過熱度	E、0 ~ 99°C、F	▼押し: 放熱器温度を表示 (0 ~ 150°C)
	吐出	インバーター運転電流	0 ~ 70 (A)	
故障履歴	コンプレッサー ON/OFF 回数	0 ~ 999,999 (回) (上位 4 桁: *-99 と 下位 4 桁: 9999 を 1 秒毎に交互表示、“*” はコンプレ ッサー No.)	漏電遮断器 OFF で回数クリア	

(注 1) バックモード

SW3-8 が ON の時、チェック LED が 1 秒毎に点滅します。

(注 2) コンデンサー点検警報


	コンプレッサー運転	外部警報出力	通信出力
PC1	停止	なし	あり
PC2	停止	なし	なし
PC3	運転	なし	なし
PC4	停止	あり	あり

ST5B 基板の設定と表示

機能

- (1) コンプレッサの給油用電磁弁の制御、リキッドインジェクション用電動弁の制御
- (2) コンプレッサ異常時（高圧、電流、吐出温度センサー、吐出温度、油面）の保護停止と異常項目の表示、制御基板への温度データと警報の出力
- (3) 電装箱冷却ファンモータ運転出力
- (4) コンデンサーユニットへのコンデンサーファン全速出力

スイッチおよび表示




ST5B 基板の設定と表示

スイッチ設定

(1) 機種切換スイッチ


SW1



出荷時設定「全て OFF」
※ 操作しないでください。

(2) モード切換えスイッチ

SW2



出荷時設定「全て OFF」
以下の機種を選択を行います。必要に応じて切換えてください。

スイッチ	機能	ON	OFF
SW2-1	電動弁開度固定	固定 (450パルス)	通常
SW2-2			
SW2-3	未使用	操作不可 (OFF)	
SW2-4	基板チェックモード	チェックモード	通常

表示

- | | | |
|----------------|-----|---|
| (1) 電源 | (黄) | 基板に電源が供給されている場合に点灯します。 |
| (2) 電磁弁 3、4 電源 | (黄) | 電磁弁 3、4 に電源が供給されている場合に点灯します。 |
| (3) 警報 | (赤) | (高圧、電流、吐出温度、油面、吐出センサ、通信、電磁弁) 異常発生時あるいは警報発生時に点灯します。 |
| (4) コンプ | (黄) | 異常発生時に点灯します。No. はコンプレッサーに対応しています。 |
| (5) 給油中 | (緑) | オイル給油中に点灯します。No. はコンプレッサーに対応しています。 |
| (6) チェック | (黄) | 点灯：基板チェックモード中です。
点滅：通常運転中に SW2-4 を ON したとき。(SW2-4 を OFF に戻してください。) |
| (7) RXD | (緑) | 制御基板からシリアルデータを受信したときに点灯します。 |
| (8) TXD | (緑) | 制御基板へシリアルデータを送信したときに点灯します。 |

制御機能

低圧圧力制御方法

運転中の低圧圧力が設定値（ON 値～ OFF 値）になるように、選択した「運転モード」に応じてインバーターコンプレッサーの周波数と定速コンプレッサーの運転台数を制御します。

全コンプレッサー停止時は、停止時間（60 秒～ 180 秒）経過したら、インバーターコンプレッサーから運転を開始します。
 <運転モード>

運転モード		特徴	内容
自動	省エネ	標準的な運転モードです。	低圧圧力が OFF 値以下になったらコンプレッサーを停止します。
	高鮮度	低圧圧力を低目で制御する運転モードです。	低圧圧力が OFF 値以下になってもインバーターコンプレッサーの運転を継続し、Lim 値以下になったらインバーターコンプレッサーを停止します。
	1 系統	全コンプレッサーを同時に ON/OFF 運転するモードです。	全コンプレッサーを運転します。低圧圧力が OFF 値になるまで全コンプレッサーを運転し、OFF 値以下になったら全コンプレッサーを停止します。
強制		試運転時やサービス時に使用する運転モードです。	全コンプレッサーを運転します。低圧圧力が OFF 値以下になっても全コンプレッサーの運転を継続し、Lim 値以下になったら全コンプレッサーを停止します。

< Lim 値 > OFF 値により下表の圧力となります。

OFF 値 (MPa)	Lim 値 (MPa)
OFF 値 ≥ 0.340	0.140
0.340 > OFF 値 ≥ 0.220	0.060
0.220 > OFF 値	0.010

周波数固定運転／制御基板

試運転などインバーターコンプレッサーの運転周波数を固定して運転したい場合、以下の方法で周波数を固定できます。この時、周波数固定運転中であることを知らせるために、「霜取」LED（緑色）を点滅表示させます。

なお、周波数固定運転中でも保護機能は作動します。


この時、定速コンプレッサー（No.1、2）も運転しますので、定速コンプレッサーを停止したい場合は、異常停止スイッチ S2、S3 を OFF にしてください。

<周波数固定方法>


- ・制御基板のディップスイッチ SW3-2 を ON します。
- ・ロータリースイッチ（つまみ）を「周波数」位置にします。
- ・▲、▼ボタンで周波数を設定します。

※ 出荷時設定 = 50Hz（デジタル表示：F50）

SW3



ロータリースイッチ（つまみ）



《ご注意》 使用後は制御基板のディップスイッチ SW3-2 を必ず OFF に戻してください。

制御機能

ショートサイクル防止制御

コンプレッサーが停止した後、圧力が「ON 値」以上になっても、設定した停止時間（60～180 秒）は停止を継続します。コンプレッサー停止時は、リキッドインジェクション用電磁弁を停止させます。

オイルバック制御

冷凍機の運転 2 時間毎に 3 分間だけ、全コンプレッサーを停止しオイルバック停止用出力（リレー×3）を開放します。3 分経過後は、オイルバック停止用出力（リレー×3）を導通し、冷却運転制御に戻ります。

運転 2 時間” の時間カウントは以下ようになります。

- (1) 運転モードが「強制」の時はカウントしません。
- (2) 運転モードが「1 系統」の時はカウントしません。
- (3) 霜取信号が入力されている時はカウントしません。
- (4) 冷凍機の出力が「最大出力×0.4」を超えた場合、カウントをクリアします。

霜取制御

霜取信号が入力（制御基板のコネクター 2P1 に AC200V を印加）されると、選択された霜取方式（制御基板のディップスイッチ SW3-1）にもとづき、以下の制御を行います。霜取中は、制御基板の「霜取」LED（緑）が点灯します。

(1) 直切方式（SW3-1：ON）

開始：霜取信号が入力されると、即、全コンプレッサーを停止し、オイルバック停止用出力（リレー×3）を開放します。
終了：霜取信号の入力が無くなると、オイルバック停止用出力（リレー×3）を導通し、冷却運転制御に戻ります。

(2) ポンプダウン方式（SW3-1：OFF）

開始：霜取信号が入力されると、全コンプレッサーを運転し、オイルバック停止用出力（リレー×3）を開放します。
その後、低圧圧力が Lim 値まで低下したら、全コンプレッサーを停止します。
終了：霜取信号の入力が無くなると、オイルバック停止用出力（リレー×3）を導通し、冷却運転制御に戻ります。

コンデンサーファン全速圧力値

高圧圧力がコンデンサーファン全速圧力値になったら、コンデンサーファン全速出力リレーを ON します。復帰は、設定値 -0.5MPa です。

コンデンサーファン全速出力を受けたコンデンサーユニットは、ファンを全速運転します。

コンデンサーファン全速出力用配線は、電気回路図に従って配線してください。

コンデンサーファン全速圧力値は、選択したパターン（PF1～PF6）に従って、下表の圧力値となります。

選択パターン	PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6
コンデンサーファン全速圧力値	3.3MPa	3.2MPa	3.1MPa	3.0MPa	2.7MPa	2.5MPa

出荷時設定：PF1

※パターン（PF1～PF6）の選択は、制御基板の設定と表示「設定・表示一覧」を参照してください。

制御機能

保護制御

- (1) 電源逆相、電源欠相、高圧異常、過電流（定速）
コンプレッサーを停止します。
- (2) 吐出ガス温度異常
 - ①インバーター運転時
吐出ガス温度が 130℃を超えるとコンプレッサーを停止し、その後、75℃まで低下したら運転を再開します。
 - ②吐出ガス温度異常が 2 時間に 3 回発生した場合
75℃まで低下しても、コンプレッサーの停止を継続します。
- (3) コンデンサー点検警報
高圧圧力が高い運転が続いた場合、コンプレッサー容量を制限して運転します。
この状態が継続した場合は、エラー表示します。
ただし、コンデンサー点検警報パターンは変更することができます。
※ 周波数規制運転中は制御基板のチェック LED（黄）が点滅します（2 秒間隔）。
- (4) 液戻り警報
「吸入温度センサーの値」と「低圧圧力から換算した吸入温度」との差（吸入過熱度）が、2 分連続して 1K 以下のとき、エラー表示します。この時、コンプレッサーは運転を継続します。
吸入過熱度が 5K を超えた場合、エラー表示を解除します。
- (5) 戻りガス過熱運転警報
吸入温度センサーが 30 分連続して 24℃以上の場合、エラー表示します。この時、コンプレッサーは運転を継続します。
吸入温度センサーが 24℃未満になったらエラーを解除しますが、警報 LED（赤）は点滅を保持します。
- (6) センサー異常
 - ①吐出ガス温度センサー、低圧圧力センサー、高圧圧力センサーの開放
コンプレッサーを停止します。
 - ②高圧圧力センサーの開放
エラー表示し、コンプレッサーは運転を継続します。
 - ③吸入温度センサーの開放
エラー表示し、コンプレッサーは運転を継続します。
センサーが正常に戻ったらエラー解除しますが、警報 LED（赤）は点滅を保持します。
 - ④放熱器温度センサーの開放
インバーターコンプレッサーを停止します。
 - ⑤電装箱温度センサーの開放
エラー表示し、コンプレッサーは運転を継続します。
センサーが正常に戻ったらエラー解除します。
- (7) 油面異常
油面が低下し警報レベル以下の状態が 15 分以上経過した時、該当のコンプレッサーを停止し、エラー表示します。
その後、油面が警報レベル以上に戻ると、自動復帰（コンプレッサーの運転を再開し、エラーを解除）します。
ただし、警報 LED（赤）は点滅を保持します。
また、運転スイッチ ON 時に、油面が警報レベル以下の場合、コンプレッサーは運転せず、エラー表示します。
- (8) 通信異常
マスターコントローラと通信接続中（外部通信冷凍機 No. が 0 以外）、マスターコントローラのデータを 10 分間受信できなかった場合、エラー表示します。この時、コンプレッサーは運転を継続します。
データ受信を再開した場合、エラーを解除します。
※マスターコントローラを接続せずに外部通信冷凍機 No. を 0 以外に設定すると、エラー表示しますので、ご注意ください。

制御機能

保護制御

(9) インバーター異常

下記発生時はコンプレッサーを停止し、1分後にコンプレッサーの運転を再開します。

異常が2時間に3回発生したら、インバーターコンプレッサーを停止して、定速コンプレッサーのみの運転に切り換えます。

- ① IPM 保護 : 瞬時過電流の発生、IPM (トランジスター) の出力短絡、地絡、内蔵サーモ作動
- ② 電圧低下 : 電圧 \leq AC160V が2秒継続
- ③ 過電圧 : 電圧 \geq AC244V が2秒継続
- ④ コンプレッサー過電流 : 63A が5秒継続、または66A が1秒継続
- ⑤ コンプレッサー電流異常 : 電流5A以下が5秒継続、または相間電流アンバランス2倍以上が5秒継続
- ⑥ 通信異常 (制御基板) : 制御基板とインバーター基板との通信の異常

(10) インバーター過負荷保護

① コンプレッサー電流が56A以上になったら、周波数の上昇を禁止します。

55A未満になったら、その周波数を最大として1分間保持し、その後、制御周波数に戻ります。

② コンプレッサー電流が58A以上になったら、周波数を2Hz/秒で下降させます。

57A未満になったら、制御周波数に戻ります。

③ 低圧圧力0.28MPa以上かつ、周波数20~30Hzで40A以上が30分継続したら、コンプレッサーを停止します。

④ 低圧圧力0.28MPa未満かつ、周波数25Hz未満で34A以上が30分継続したら、コンプレッサーを停止します。

※ 周波数規制運転中は制御基板のチェックLED (黄) が点滅します (2秒間隔)。

(11) 放熱器温度異常

① 放熱器温度が90℃で、周波数の上昇を禁止します。

② 放熱器温度が95℃で、周波数を下降させます。

③ 放熱器温度が100℃で、インバーターコンプレッサーを停止して、定速コンプレッサーのみの運転に切り換えます。

※ 周波数規制運転中は制御基板のチェックLED (黄) が点滅します (2秒間隔)。

(12) インバーター通信異常

インバーター基板が制御基板のデータを受信できなかった場合、インバーターコンプレッサーを停止し、1分後にエラー表示します。データ受信を再開した場合、インバーターコンプレッサーの運転を再開します。

データの受信が10分間継続してできなかった場合、インバーターコンプレッサーの運転を停止して、定速コンプレッサーのみの運転に切り換えます。

運転時の調整

ショートサイクル運転の防止

ショートサイクル運転（頻繁な始動、停止の繰り返し運転）を行うと始動時の油上り量過多により潤滑油不足の原因となります。さらに、内蔵しているモータに繰り返し始動時の大電流が流れモータの温度上昇を起こし、巻線の焼損に至ることがあります。

ショートサイクル運転とならないように調整してください。（ON - OFF 周期は 10 分以上になるようお願いします。）

ショートサイクル運転の主な原因としては、制御基板の圧力設定の設定不良、吸入ストレーナーの詰まり及び冷凍機の冷凍能力と負荷のアンバランスがあげられます。

クーリングコイル使用時の場合、上記原因のほかに庫内温度調節器の感温筒の取付位置不良（冷却器吹き出し冷気が直接感温筒に当たる）が考えられますので感温筒取付位置も見直してください。

冷凍機の運転状態の確認

- (1) 冷凍機、配管などの異常振動がないか確認ください。
- (2) 冷媒不足あるいは過充てんがないか確認ください。（モイスチャーインジケータ、高圧圧力チェック）
- (3) 残留水分を点検してください。（モイスチャーインジケータによります）
- (4) コンプレッサのオイル量は適量か確認ください。
（コンプレッサのオイルレベルゲージによります）
（注）オイルレベルは安定するまでに数時間から数日かかる場合が有りますので、監視してください。
万一、オイルが過不足の場合は、調整してください。
- (5) 膨張弁、サーモスタットの設定値が正常か確認ください。
- (6) 液バック運転をしていないか確認ください。
- (7) コンデンサーユニット使用時、ファンコントローラーの運転モード切換スイッチが“自動”になっているか確認ください。

油面管理方法


オイル追加・交換・油面管理方法

スクロールコンプレッサーにはオイルレベルゲージがついています。オイルレベルゲージの上限と下限の間で管理してください。

ゲージの下限以下になった場合は、以下の方法で追加してください。


また、オイルの汚れ、劣化変色等がひどい場合には交換が必要です。

それぞれ下記の方法にしたがって、追加または交換を行ってください。



○オイルの劣化調査

コンプレッサーのオイルサービス口に、チェックジョイントが付いていますので、チャージホースをつないでサンプリングしてください。



追加

- (1) 漏電遮断器を OFF します。
- (2) コンプレッサー吐出サービスバルブ及び吸入サービスバルブをフロントシートにし、サービスバルブを閉じます。
- (3) コンプレッサー吐出サービスバルブから冷媒を回収します。〔低圧 0MPa〕
- (4) オイルサービス口 (チェックジョイント付き) の袋ナットを外します。
- (5) オイルサービス口にパイプ〔φ 6.35〕またはチャージホースを取り付けます。
- (6) コンプレッサーの吐出サービスバルブより真空引きしながらオイルをコンプレッサーに吸引させます。コンプレッサーのオイルレベルゲージの上限まで追加し、オイルタンクにオイルがない時はさらにコンプレッサーに 1L 追加します。
- (7) オイル封入後チャージホースをはずします。
- (8) コンプレッサー吸入・吐出サービスバルブより真空引きします。
- (9) 真空引き後、両サービスバルブをバックシートにし、開にします。

交換

- (1) 左に同じ
- (2) 左に同じ
- (3) コンプレッサー吐出サービスバルブから冷媒を回収します。〔低圧 0.1MPa 程度まで〕
- (4) 左に同じ
- (5) オイルサービス口にパイプ〔φ 6.35〕またはチャージホースをを取り付け、オイルを回収します。
- (6) 左に同じ
- (7) 左に同じ
- (8) 左に同じ
- (9) 左に同じ

注意

- (1) オイルがコンプレッサーオイルレベルゲージの上限まで有り、オイル温度が高い場合 (コンプレッサーケース表面温度 80℃ 以上) オイルのオーバーチャージと考えられますので油面がレベルゲージに見えるまでオイルを抜いてください。
- (2) オイルは水分吸着性が高いので、開放時間を出来るだけ短時間にして下さい。


警報について

警報システムの設置について

本冷凍機には、安全確保のため、種々な保護装置が取付られています。万一、漏電遮断器や保護装置が作動した場合に、警報システムや温度管理システムが十分でないと、長時間にわたり冷凍機の運転が停止したままになり、貯蔵品の損傷につながります。適切な処置がすぐできるよう、警報装置の設置や、温度管理システムの確立を計画時点でご配慮くださるようお願いいたします。

外部警報

本冷凍機には冷凍機異常時の警報出力（無電圧接点：接点容量 AC200V 3A）を備えています。下記異常時、制御端子台 20-21 間の警報出力が ON（接点導通）となりますので、外部警報回路（現地配線）の接続をおすすめします。なお、外部警報電源は冷凍機の電源とは別にしてください。
 〈異常内容は下表を参照ください。〉



異常警報の説明

下表に冷凍機異常時の表示とリセット方法について説明します。漏電遮断器が作動した場合は、機器および電路の絶縁を確認し、原因を取り除いてから再投入してください。

異常項目	警報表示		外部警報	通信 ※ 1	異常時のコンプレッサー運転 / 停止	リセット方法
	赤 LED ※3	デジタル (エラーコード)				
漏電遮断器作動			有	なし	全コンプレッサー停止	漏電遮断器再投入
操作ヒューズ切れ			有	なし	全コンプレッサー停止	ヒューズ交換
コンプレッサー巻線温度異常			なし	なし	保護サーモに連動して運転 / 停止	
電源逆相、欠相	●	E00	有	有	全コンプレッサー停止	逆相を直す
高圧圧力異常	●	E011 ~ E013	有	有	対象コンプレッサー停止	漏電遮断器、運転スイッチのいずれかを操作
コンプレッサーモータ過電流	●	E021 ~ E022	有	有	対象コンプレッサー停止	
吐出温度 (2 時間に 3 回)	●	E031 ~ E033	有	有	対象コンプレッサー停止	
吐出温度センサー異常	●	E041 ~ E043	有	有	対象コンプレッサー停止	
低圧圧力センサー異常	●	E05	有	有	全コンプレッサー停止	
高圧圧力センサー異常	●	E06	有	有	運転	
吸入温度センサー異常	○	E07	なし	なし ※1	運転	
油面	○	E091 ~ E093	なし	なし ※1	対象コンプレッサー停止	
吐出ガス温度異常	○	E101 ~ E103	なし	なし ※1	温度に連動して運転 / 停止	
通信異常 (制御基板 - ST5B 基板)	●	E17	有	有	全コンプレッサー停止	漏電遮断器 or 運転 SW 操作
通信異常 (マスターコントローラ)	○	E19	なし	なし ※1	運転	
電装箱温度異常	●	E24	有	有	冷凍能力をさげて運転	漏電遮断器 or 運転 SW 操作
電装箱温度センサー	○	E25	なし	なし ※1	運転	
コンデンサー点検警報	○	E30	なし	なし ※1	容量制限運転 ※ 2	
液戻り	○	E32	なし	なし ※1	運転	
戻りガス過熱	○	E33	なし	なし ※1	運転	
インバーター	IPM (トランジスター) 保護	●	E11	有	インバーターコンプレッサー停止し、1 分後再運転、2 時間に 3 回発生時はインバーターコンプレッサー停止	漏電遮断器、運転スイッチのいずれかを操作
	電圧低下、過電圧	●	E12			
	コンプレッサーモータ電流	●	E13			
	IPM 出力全波欠相	●	E14			
	IPM 出力半波欠相	●	E15			
通信 (制御基板)	●	E16				
インバーター通信異常	●	E18	有		インバーターコンプレッサー停止し、1 分後再運転、10 分経過したらインバーターコンプレッサー停止	
放熱器温度異常	●	E20	有		インバーターコンプレッサー停止	
放熱器温度センサー異常	●	E22	有			

●は点灯、○は点滅を表示します。3 桁のエラーコードの最小桁は、コンプレッサー No. を示します。

※ 1 店舗コントローラ (別売品: SEC-TMC650E など) を接続時、通信にて異常内容を送信します。通信 "なし" の異常も通信 "有り" の異常が同時に発生した場合は、異常内容を通信します。

※ 2 コンデンサー点検警報パターンで 4 パターンの選択が可能です。(基板の設定と表示の項目を参照ください。)

※ 3 赤 LED 点滅は、警報内容が自動復帰した後も点滅を保持します。故障履歴にて異常内容を確認してください。赤 LED 点滅クリア方法: 異常内容復帰 (修正) 後、ツマミを運転とし、▲スイッチを押します。

保守点検

保守点検は専門業者にご依頼ください。

保守点検のお願い（施工業者等の専門業者様へ）

冷凍機の構成部品は永久的にもつものではなく、ある期間で消耗する部品が含まれています。事故を未然に防ぐためには、寿命がくる前に定期的に点検し部品交換する必要があります。施工業者様は顧客と保守管理契約を結び、冷却システムを含めた定期点検を実施するようお願いいたします。

交換部品と交換の目安

冷凍機の主な点検・交換部品と点検・交換の目安は次の通りです。点検にて異常が見られたら早めに交換してください。尚、点検・交換に際しての技術的な詳細事項は当社発行の「冷凍機器ハンドブック」等を参照願います。点検・交換時期の目安は、運転率や運転状態・周囲環境および各部品等により異なるので特定できませんが、特に注意すべき時期は（1）試運転時（2）定期点検時、（3）システム補修時などの時に十分な点検実施をお願い致します。

点検項目・交換部品		点検内容・交換の目安
システム全体（各部の温度）		(1) 冷却温度に合った圧力状態であること (2) 圧カスイッチの作動状態点検 (3) 各部の温度状態正常なこと (4) 据付け状態に異常がないこと
コンプレッサー	オイル	(1) 金属粉、異物混入のないこと (2) オイル変色（うす茶色）…ASTM2 以上のときは交換 (3) 全酸化 0.05mgKOH/g 以上のときは交換
	異常音・異常振動	異常音・異常振動等の発生のないこと
コンデンサーユニット	フィンの目づまり	コンデンサーフィンが目づまりを起こしていないか…定期的清掃
	ファンの回転	ファンの回転状態に異常はないか
配管部品	フィルタードライヤー	(1) モイスチャーインジケーターの色…黄色（WET）の場合は交換 (2) フィルタードライヤーのつまり、フィルタードライヤー入口出口温度差大、圧力差大の時は交換
	ストレーナー	ストレーナーつまり、変形 …異常低圧、入口出口温度差大の時は交換
	その他配管部	冷媒漏れ、オイル漏れ、変形、異常振動、断熱材劣化等がないこと
電気部品	マグネットスイッチ	接点消耗、変形、溶着、チャタリングの時は交換
	ファンモータ	異常音、回転が重い、オイルにじみ等の時は交換
	保護装置・制御部品の作動	作動不良、チャタリング等による制御不良の時は交換
	端子・配線等	変色、絶縁劣化していないか
	電装箱エアフィルター	汚れに応じて定期的（3～6ヶ月）に清掃してください


故障時の処置

故障時、不具合が生じた場合、修理は専門業者にご依頼ください。

故障した時の処置

万一何らかの原因により冷凍機および冷媒回路部品が故障した場合は、電源を OFF にして修理してください。
なお、故障再発防止のため、次の点に注意してください。

- (1) 同じ故障を繰り返さないよう故障診断を確実に行い、故障箇所と原因を必ずつきとめてから修理してください。
漏電遮断器が作動した場合は、機器および電路の絶縁を確認し、原因を取り除いてから再投入してください。
- (2) 配管修正を行う場合、溶接部は必ず冷媒を出し、窒素ガスを通しながら溶接をしてください。
- (3) コンプレッサーやコンデンサーユニットなどの主要部品の交換や冷媒やオイルの交換時は、必ずフィルタードライヤーも交換してください。
なお、コンプレッサーモータ焼け等で冷媒配管内の汚れがひどい場合は、冷媒回路内に残留する冷凍機油を除去するため窒素ブローしてください。(このときには膨張弁を取りはずして行ってください)
- (4) 冷凍機の修理・交換・廃棄等をおこなう場合は、必ず冷媒を回収してください。
- (5) コンプレッサーの交換時などに、コンプレッサーからクランクケースヒーターを取りはずしたまま、クランクケースヒーターに通電しないよう、必ず電源を OFF にしてください。(火災の原因になります)
- (6) 漏電事故防止のため、点検・サービス時にははずした部品(カバー、電気部品等)は必ず元どおりに取付けてください。
- (7) ヒューズ交換時は、必ず当社指定の硅砂入りヒューズを使用してください。
(市販品はヒューズ溶断時に破裂するおそれがあります)
- (8) 電源を投入しても制御基板のデジタル表示(LED)をしない場合、下記確認を行ってください。
※必ず電源を OFF して行ってください。



その他故障原因が不明な場合は、故障の症状と品番、製造 No. 等調査の上、サービス窓口までご連絡ください。

コンプレッサーの交換

注意

- (1) 漏電遮断器を必ず OFF してください。(運転スイッチ OFF ではクランクケースヒーターが切れません)
- (2) オイルレベルスイッチはコンプレッサーに取付けた状態で交換してください。(オイル流出防止)
- (3) コンプレッサーの U、V、W の端子とリード線は必ずもとどおり結線してください。(逆相運転防止)
U-赤、V-白、W-青
- (4) クランクケースヒーターはコンプレッサーの指定の位置に密着二重巻きに取付けてください。
- (5) 真空引きは吐出・吸入両サービスバルブから行ってください。

故障時の処置

故障履歴のクリア方法

制御基板の設定つまみとディップスイッチを操作します。

- (1) 設定つまみを「吐出温度」に合わせます。(吐出温度が表示されます)
- (2) ディップスイッチ SW3-7 を ON にします。
- (3) ▼ボタンを押します。(故障履歴は全てクリアされます)
- (4) ディップスイッチ SW3-7 を OFF に戻します。
- (5) 設定つまみを「故障履歴」に合わせ、「E - - -」が表示されればクリアされています。
- (6) 設定つまみを「運転」に戻します。

制御基板 (ECCB 基板) の故障時の応急処置

インバーターコンプレッサー (No.3) は運転できません。

基板故障時は、最低限のコンプレッサー保護回路とコンデンサーファン全速指令回路 (コンデンサーユニット使用時) の作製が必要です。


高低圧圧カスイッチ、遅延タイマー、電磁弁を追加し、下図のように配線を変更してください。

ただし、高圧圧力異常、コンプレッサーモータ保護サーモ、コンプレッサー用サーマルリレー以外の保護は働きませんので、緊急時のみの短時間運転とし、早急に基板交換を行ってください。

(1) 追加部品 (現地手配)

- ① 63H、63L : 高低圧圧カスイッチ
- ② 2W1 : 遅延タイマー ST7P-2 ソケット : TP88 × 1 富士電機製
- ③ 21LA、21LB : 電磁弁

(2) 配線変更



(3) 注記

- ① コンプレッサー冷却用インジェクション回路 (配管は現地手配) を作製し、電磁弁 21LA、21LB でコンプレッサーの運転と連動させてください。インジェクションのサービスバルブとコンプレッサー間を配管で接続し、吐出ガス温度が 60 ~ 90℃ になるようにサービスバルブの開度を調節してください。
- ② コンプレッサー用サーマルリレーは必ず 95、96 端子に接続されている配線を外してから上記配線を行ってください。外した配線はビニールテープでテーピング処理してください。
- ③ 制御基板 (ECCB 基板) のコネクター 4P4、4P5 (※) を外してください。

故障診断

制御基板エラーコード

(1) 制御基板のデジタル表示に低圧圧力と高圧圧力とエラーコード (E ***) を交互表示します。
(ロータリー SW が「運転」の位置の時)

<エラーコード表> 3桁エラーコードの最小桁は、コンプレッサー No. を示します。

エラーコード	意味	原因	対処方法 (列記しています)
E00	逆相・欠相	電源が逆相または欠相です。 または、ヒューズ F1 ~ F3 が切れています。	(1) 電源の逆相または欠相を修正ください。 (2) ヒューズ F1 ~ F3 を交換ください。 (3) 配線のゆるみを確認ください。 (4) 制御基板 3P1 コネクター接続を確認ください。
E011 E012 E013	高圧異常	高圧圧力が上昇し、高圧圧力 SW が作動しました。	(1) 高圧異常の原因を調べてください。 (2) 高圧 SW に異常がないか確認ください。 (3) ST5B 基板 8P2 高圧コネクター接続を確認ください。
E021 E022	過電流	コンプレッサーに過電流が流れ、サーマルリレーが作動しました。	(1) サーマルリレー動作の原因を調べてください。 (2) サーマルリレーに異常がないか確認ください。 (3) ST5B 基板 8P3 サーマルコネクター接続を確認ください。
E031 E032 E033	吐出温度異常 2Hに3回	吐出温度 (コンプレッサーヘッド) が 130℃以上上昇する異常停止が、2時間に3回発生しました。	(1) 吐出温度が高温になる原因を調べてください。 (冷媒不足等) (2) ST5B 基板 2P1 ~ 3 吐出コネクター接続を確認ください。 (3) 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E041 E042 E043	吐出温度 センサー異常	吐出温度センサーが異常 (オープン状態) です。	(1) ST5B 基板 2P1 ~ 3 吐出コネクター接続を確認ください。 (2) 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E05	低圧圧力 センサー異常	低圧圧力センサーが異常 (オープン状態) です。	(1) 制御基板 3P2 低圧コネクター接続を確認ください。 (2) 低圧圧力センサーの出力電圧を確認ください。
E06	高圧圧力 センサー異常	高圧圧力センサーが異常 (オープン状態) です。	(1) 制御基板 3P3 高圧コネクター接続を確認ください。 (2) 高圧圧力センサーの出力電圧を確認ください。
E07	吸入温度 センサー異常	吸入温度センサーが異常 (オープン状態) です。	(1) 制御基板 2P5 吸入コネクター接続を確認ください。 (2) 吸入温度センサーの抵抗値を確認ください。
E091 E092 E093	油面異常	油面警報レベル以下が 15 分以上経過しています。 または、油面警報レベル以下で運転スイッチが ON されました。	(1) 油面異常時の診断の項目に従ってください。 (2) ST5B 基板 3P1 ~ 3 コネクター接続を確認ください。
E101 E102 E103	吐出温度異常 1,2 回目	吐出温度が 130℃以上上昇し、異常停止しました。 または、吐出温度センサーがショートしています。	(1) 吐出温度が高温になる原因を調べてください。 (冷媒不足等) (2) ST5B 基板 2P1 ~ 3 吐出コネクター接続を確認ください。 (3) 吐出温度センサーの抵抗値を確認ください。
E11 ~ 16	インバーター 異常	インバーター運転に異常があります。	「インバーター部の故障診断」に従ってください。
E17	通信異常	制御基板 - ST5B 基板間のシリアル通信信号が 1 分以上ありません。	制御基板の 3P4 と ST5B 基板 3P6 間の通信線を確認ください。
E18	インバーター 通信異常	制御基板 - インバーター基板間のシリアル通信信号が 10 分以上ありません。	制御基板の 3P5 とインバーター基板 3P2 間の通信線を確認ください。
E19	通信異常	通信コントローラーの信号が 10 分以上ありません。	(1) 通信線 (制御基板 5P1,2 コネクター) を確認ください。 (2) 外部通信冷凍機 No. を "0" 以外にしてください。
E20	放熱器温度異常	90℃ : Hz 上昇禁止 95℃ : Hz ダウン 100℃ : インバーター停止	(1) 電装箱フィルターを清掃してください。 (2) 電装箱冷却 FM を確認ください。

故障診断

制御基板エラーコード

<エラーコード表>

エラーコード	意味	原因	対処方法 (列記しています)
E22	放熱器温度センサー異常	放熱器温度センサーが異常（オープン状態）です。	制御基板 2P6 コネクター接続を確認ください。
E24	電装箱温度異常	電装箱温度が 70℃ 以上に上昇しました。	(1) 電装箱フィルターを清掃してください。 (2) 電装箱冷却 FM を確認してください。
E25	電装箱温度センサー異常	電装箱温度センサーが異常（オープン状態）です。	制御基板 2P7 コネクター接続を確認ください。
E30	コンデンサー点検警報	高圧圧力の高い状態が 80 秒継続しました。	コンデンサーフィンを清掃してください。
E32	液戻り警報	吸入過熱度（吸入温度と低圧圧力の温度換算値の差）1k 以下が 2 分継続しました。（全コンプレッサー停止時は判定しません）	液戻り運転の原因を調べてください。
E33	戻りガス過熱警報	吸入温度 24℃ 以上が 30 分継続しました。（全コンプレッサー停止時は判定しません）	戻りガス過熱運転の原因を調べてください。

(2) その他の表示

表示	意味	対処方法	備考
制御基板の警報（赤）LED の点滅	過去に異常が発生しました。	上表でエラーコードを確認し、原因を取り除いてください。その後、ロータリー SW を「運転」とし▲を押すか、運転 SW を OFF すると、LED の点滅がクリアされます。	
デジタル表示「-CH-」	制御基板がチェックモードになっています。	制御基板の SW2 を「制御側」にしてください。	制御基板の SW2 を「チェック」側とし、電源投入するとチェックモードになります。
デジタル表示「-CH1」	ST5B 基板がチェックモードになっています。	ST5B 基板の SW2-4 を OFF（通常モード）にしてください。	ST5B 基板の SW2-4 を ON とし、電源投入するとチェックモードになります。
デジタル表示の点滅	低圧圧力などを設定・確認するモードになっています。	制御基板のロータリー SW（ツマミ）を「運転」に戻してください。	

故障診断

吐出温度異常時の故障診断

リキッドインジェクション量の不足などにより吐出温度が異常上昇するとコンプレッサー圧縮部保護のためコンプレッサーを停止させると同時に吐出温度異常警報を発報します。
この場合、以下の順序で不具合箇所の調査を行い、適切な処置を施してください。

冷凍サイクル運転状態確認

- (1) フラッシュガスが発生していないか。
- (2) 吸入ガス温度が過熱していないか。
- (3) 低圧が 0.00MPa 以下になっていないか。

コンプレッサー運転状態確認

- (1) 運転音は正常か。(異常なときは、金属音が高くなります。)
- (2) 運転電流値は正常か。
- (3) 冷却負荷の冷えは問題ないか。
- (4) オイルの汚れはないか。オイル中に金属粉は見えないか。
- (5) その他の異常はないか。

リキッドインジェクション制御部品チェック

- (1) 吐出温度センサー
- (2) 電磁弁 (21L) コイル動作
- (3) 電動弁 (MOV) 取付け状態 (コイル、基板上的コネクター)
- (4) サービス用弁開状態

すべて正常

弁開度動作チェック (* A)

弁開度は正常

インジェクション配管導通チェック (* B)

* A 弁開度動作チェック

- (1) ロータリスイッチを「吐出」にしてください。吐出温度が 7 セグ LED に表示されます。
 - (2) ST5B 基板 SW2 の 1, 2 を ON にし、吐出温度が徐々に低下することを確認ください。
(電動弁開度 450 パルスの固定モードになります。)
- *固定モード中、ST5B 基板チェック LED が点滅します。

注意)

- (1) 全てのコンプレッサーの吐出温度が 70℃ 以下または、いずれかの吐出温度が 120℃ 以上の時は、弁開度固定モードは解除されます。
(解除されるとチェック LED が消灯します)
- (2) チェック前に、全開 (480 パルス) 運転している場合は、吐出温度が変化しにくいので、すこし時間をおいて確認ください。

* B 配管導通チェック

- (1) ポンプダウン (正圧) 後、運転スイッチ S1 を OFF にしてコンプレッサーの吸入・吐出サービスバルブを閉じてください。
- (2) 異常停止スイッチ S2、S3、S4 を OFF にしてください。
- (3) インジェクションサービス用弁を閉じてください。
- (4) 上記弁フレアナット・コンプレッサーインジェクションポートフレアナットをはずしてください。
- (5) 電磁弁 21L に電圧印加してください。
- (6) 運転スイッチ S1 を ON にしてください。
- (7) 弁開度固定モード (* A) で弁開度を可変し、弁開度の変化に応じて窒素流量が変化するか確認ください。


注意) 導通チェック中、異常停止スイッチ S2、S3、S4 を絶対に ON しないで下さい。
(コンプレッサーが故障します。)

故障診断

油面異常時の診断

コンプレッサー内の油面が警報レベルまで低下し、その状態が 15 分継続するとコンプレッサーを停止させると同時に油面異常ランプを点灯させます（外部警報は出ません）。

この場合、以下の順序で不具合箇所を調査し、適切な処理を施してください。



上図 (A) ~ (D) の確認は、当該異常停止スイッチを OFF した後に行ってください。

該 当 項 目	確 認 方 法
コンプレッサー内オイル残留測定 (A)	コンプレッサー正面下部のオイルサービスロ（チェックジョイント）より圧力差を利用してオイルを抜き、計量ください。
オイルレベルスイッチ動作確認 (B)	コンプレッサーからオイルレベルスイッチを外し、内部オイルを抜いたあと、以下を確認ください。 (1) 天地逆にしてオイルレベルスイッチ内部のフロートが動くことを確認ください。 (2) 警報リセット（ST5B 基板の電源リセット）後、正位置のとき ST5B 基板上 LED “給油中” が点灯 天地逆のとき ST5B 基板上 LED “給油中” が消灯
電磁弁動作確認 (C)	電源 200V を印加してコイルが動作することを確認ください。
配管導通確認 (D)	(1) 漏電遮断器 OFF 後、オイルサービス用弁を閉じてください。 (2) サービス用弁のフレアナット部から窒素加圧ください。 (3) 当該電磁弁 (21Y) に 200V を印加し、コンプレッサーフレア接続部で導通を確認ください。導通があれば、正常ですので、オイルサービス用弁をゆっくり開け、オイルが出ることを確認ください。

故障診断

制御基板（ECCB 基板）の故障診断（自己診断）

基板上的のリレーと LED の動作を、下記チェックモードにて確認することができます。

[チェックモード設定]

- (1) 漏電遮断器、運転スイッチを OFF にします。
- (2) コネクター 2P1、2P3、2P4、4P3～4P6 をはずします。
- (3) スイッチ SW2 を「チェック」側にします。
- (4) 漏電遮断器を ON してください。必ず、運転スイッチは OFF のままとしてください。

チェックモード時、「チェック」LED（黄）が点灯し、デジタル表示部に「CHEC」が表示します。

[チェックモード動作]

ロータリー SW（ツマミ）の位置に関わらず、下記の動作となります。

- (1) ▲ボタン押す→全リレー接点：導通、全 LED：点灯、デジタル表示：「8.8.8.8.」
- (2) ▼ボタン押す→全リレー接点：開放、全 LED（電源 LED とチェック LED は除く）：消灯、デジタル表示：消灯

注意

確認が終了したら、必ず、スイッチ SW2 を「制御」側に戻し、漏電遮断器を OFF にしてください。
(漏電遮断器を OFF しないと、チェックモードは終了しません。)

ST5B 基板の故障診断（自己診断）

基板上的のリレーと LED の動作を、下記チェックモードにて確認することができます。

[チェックモード設定]

- (1) 漏電遮断器、運転スイッチを OFF にします。
- (2) コネクター 4P2～4 をはずします。
- (3) スイッチ SW2-4 を ON にします。
- (4) 漏電遮断器を ON してください。必ず、運転スイッチは OFF のままとしてください。

チェックモード時、「チェック」LED（黄）が点灯します。

[チェックモード動作]

下記の動作となります。

- (1) SW2-4 を ON →リレー「X5、X6」接点：導通、全 LED：点灯
- (2) SW2-4 を OFF →リレー「X5、X6」接点：開放、全 LED（電源 LED は除く）：消灯


注意

確認が終了したら、必ず、スイッチ SW2-4 を OFF に戻し、漏電遮断器を OFF にしてください。
(漏電遮断器を OFF しないと、チェックモードは終了しません。)

故障診断

センサーの故障診断

(1) 吐出温度センサー：デジタル表示部に「E041～E043」が表示されて、コンプレッサーが運転しないとき。



はずれている


コネクタを基板に差し込んでください

※コンプレッサーヘッド温度が20～100℃のとき、センサー抵抗値が約3～100kΩなら正常です。


<センサー温度と抵抗値の関係>

温度(℃)	20	40	60	80	100	120
抵抗値(kΩ)	70	30	14	7	3.8	2.1

[測定方法]



(2) 低圧圧力センサー：デジタル表示部に「E05」が表示されて、コンプレッサーが運転しないとき。



はずれている


コネクタを基板に差し込んでください

※センサー出力電圧と圧力の関係

下表で圧力値が0.15MPaのように中間値の場合は、比例計算で求めてください。

圧力 (MPa)	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
電圧 (DCV)	0.50	0.70	0.90	1.10	1.30	1.50

(3) 高圧圧力センサー：デジタル表示部に「E06」が表示されるとき。




はずれている

コネクタを基板に差し込んでください

※センサー出力電圧と圧力の関係

下表で圧力値が1.7MPaのように中間値の場合は、比例計算で求めてください。

圧力 (MPa)	0.00	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
電圧 (DCV)	0.50	1.36	1.79	2.21	2.64	3.07




注意

圧力センサーの電圧確認は、必ずテスターのDCVレンジで行なってください。抵抗レンジではセンサーが“こわれ”ますのでご注意ください。

故障診断


センサーの故障診断

(4) 吸入温度センサー：デジタル表示部に「E07」が表示されるとき。




※ 吸入温度が30～20℃のとき、センサー抵抗値が25～2kΩなら正常です。
 <センサー温度と抵抗値の関係>

温度(℃)	-30	-20	-10	0	10	20
抵抗値(kΩ)	25	15	9	6	4	2.6




(5) 放熱器温度センサー：デジタル表示部に「E22」が表示されるとき。




※ 放熱器温度が20～100℃のとき、センサー抵抗値が約3～100kΩなら正常です。
 <センサー温度と抵抗値の関係>

温度(℃)	20	40	60	80	100	120
抵抗値(kΩ)	70	30	14	7	3.8	2.1




(6) 電装箱温度センサー：デジタル表示部に「E25」が表示されるとき。



※ 電装箱温度が20～60℃のとき、センサー抵抗値が14～70kΩなら正常です。
 <センサー温度と抵抗値の関係>

温度(℃)	20	40	60	80
抵抗値(kΩ)	70	30	14	7




故障診断

インバーター部の故障診断

点検、交換時、必ず高電圧危険表示灯（赤色）が消灯してから行ってください。
 キャパシターが放電するまで約5分かかります。

インバーター部の電気部品配置図（基板の板金をはずした状態）



(1) 漏電遮断器が作動して冷凍機が停止した場合

※ 必ず、不具合の原因を取り除いてから電源を再投入（漏電遮断器 ON）してください。

原因として下記が考えられます。全ての原因を確認してください。

原因	確認方法	対応
コンプレッサーの不具合	コンプレッサー各相〜ケース間の絶縁抵抗を確認してください。 1MΩ以上であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
	コンプレッサーの巻線抵抗を確認してください。 0.21Ω～0.24Ω（AT25℃）であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
コンプレッサー以外の電気部品の不具合	電磁接触器に溶着・変色などの異常がないか確認してください。	電磁接触器を交換してください。
	ダイオードの抵抗値に異常がないか確認してください。 ダイオード故障診断を参照ください。	ダイオードを交換してください。
	IPM（トランジスター）の抵抗値に異常がないか確認してください。 IPM（トランジスター）故障診断を参照ください。	IPM（トランジスター）とドライブ基板を交換してください。
	キャパシターに変形（膨らみ）や液漏れ（黄褐色）がないか確認してください。キャパシター外形はφ63.5mmです。	キャパシターを交換してください。

インバーター部の故障診断

(2) "E11" (IPM (トランジスター) 保護) が発生した場合

〈ご注意〉 瞬時停電や雷発生などの外的要因、または短時間の過負荷状態が原因の場合、部品が故障していても瞬時過電流が流れ、エラーが発生する場合があります。

原因として下記が考えられます。全ての原因を確認してください。

原因	確認方法	対応
過負荷状態	コンプレッサーのモータ電流が高くないか確認してください。短時間でも過負荷状態にならないか確認してください。	過負荷要因を取り除いてください。
配線の不具合	インバーター基板 ⇄ ドライブ基板間の 8P1、10P1 配線のコネクターに浮き・はずれがないか確認してください。	コネクターを正常に取付けてください。
	インバーター基板 ⇄ ドライブ基板間の 8P1、10P1 配線が引っ張られたり、動力線に沿って配線されていないか確認してください。	配線整形を修正してください。
IPM (トランジスター) の不具合	IPM (トランジスター) の抵抗値に異常がないか確認してください。IPM (トランジスター) 故障診断を参照ください。	IPM (トランジスター) とドライブ基板を交換してください。
	電装箱内の温度が高くないか確認してください。	電装箱内の放熱・吸排気のみを取り除いてください。
ダイオードの不具合	ダイオードの抵抗値に異常がないか確認してください。ダイオード故障診断を参照ください。	ダイオードを交換してください。
キャパシターの不具合	キャパシターに変形 (膨らみ) や液漏れ (黄褐色) がないか確認してください。キャパシター外形はφ 63.5mm です。	キャパシターを交換してください。
コンプレッサーの不具合	コンプレッサー各相〜ケース間の絶縁抵抗を確認してください。1M Ω 以上であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
	コンプレッサーの巻線抵抗を確認してください。0.21 Ω ~ 0.24 Ω (AT25℃) であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。

(3) "E12" (電圧異常) が発生した場合

原因として下記が考えられます。全ての原因を確認してください。

原因	確認方法	対応
電源電圧の異常	冷凍機の電源供給電圧が 200V ± 20V であるか確認してください。	電源設備のメンテナンスを実施してください。
インバーター基板の不具合	冷凍機の電源供給電圧が 200V ± 20V にある場合、インバーター基板の外観・部品に欠けなどの異常がないか確認ください。	インバーター基板を交換してください。

(4) "E13" (インバーター過電流異常) が発生した場合

原因として下記が考えられます。全ての原因を確認してください。

原因	確認方法	対応
過負荷状態	コンプレッサーのモータ電流が高くないか確認してください。	過負荷要因を取り除いてください。
コンプレッサーの不具合 (モータロック含)	コンプレッサー各相〜ケース間の絶縁抵抗を確認してください。1M Ω 以上であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
	コンプレッサーの巻線抵抗を確認してください。0.21 Ω ~ 0.24 Ω (AT25℃) であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
IPM (トランジスター) の不具合	IPM (トランジスター) の抵抗値に異常がないか確認してください。IPM (トランジスター) 故障診断を参照ください。	IPM (トランジスター) とドライブ基板を交換してください。
ダイオードの不具合	ダイオードの抵抗値に異常がないか確認してください。ダイオード故障診断を参照ください。	ダイオードを交換してください。
キャパシターの不具合	キャパシターに変形 (膨らみ) や液漏れ (黄褐色) がないか確認してください。キャパシター外形はφ 63.5mm です。	キャパシターを交換してください。
配線の不具合	インバーター基板 ⇄ CT 基板間の 4P1 配線のコネクターに浮き・はずれがないか確認してください。	コネクターを正常に取付けてください。
	インバーター基板 ⇄ CT 基板間の 4P1 配線が引っ張られたり、動力線に沿って配線されていないか確認してください。	配線整形を修正してください。
基板の不具合	コンプレッサーのモータ電流と基板に表示される電流値に差がないか確認してください。差が ± 10 % 以内であれば問題ありません。	インバーター基板と CT 基板を交換してください。

故障診断

インバーター部の故障診断

(5) "E14" (全波欠相) または "E15" (半波欠相) が発生した場合
原因として下記が考えられます。全ての原因を確認してください。

原因	確認方法	対応
配線の不具合	インバーター基板 ⇄ CT 基板間の 4P1 配線および、インバーター基板 ⇄ ドライブ基板間の 10P1 配線のコネクタに、浮き・はずれがないか確認してください。	コネクタを正常に取付けてください。
	インバーター基板 ⇄ CT 基板間の 4P1 配線および、インバーター基板 ⇄ ドライブ基板間の 10P1 配線が、引っ張られたり、動力線に沿って配線されていないか確認してください。	配線整形を修正してください。
IPM (トランジスター) の不具合	IPM (トランジスター) の抵抗値に異常がないか確認してください。 IPM (トランジスター) の故障診断を参照ください。	IPM (トランジスター) とドライブ基板を交換してください。
コンプレッサーの不具合	コンプレッサー各相~ケース間の絶縁抵抗を確認してください。 1M Ω以上であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
	コンプレッサーの巻線抵抗を確認してください。 0.21 Ω~0.24 Ω (AT25℃) であれば問題ありません。	コンプレッサーを交換してください。
電磁接触器の不具合	電磁接触器に溶着・変色などの異常がないか確認してください。	電磁接触器を交換してください。
電源の不具合	冷凍機の供給電源電圧の相間アンバランスがないか確認してください。	電源設備のメンテナンスを実施してください。

上記の原因が見受けられない場合、

インバーター基板・ドライブ基板・CT 基板の不具合が考えられますので、基板を交換してください。


(6) IPM (トランジスター) の故障診断

アナログテスターを使用し、各端子間の抵抗値を測定してください (抵抗レンジ x1 倍)。

必ず、IPM (トランジスター) の P と N 端子に接続されている配線ははずしてください。

テスターリード		抵抗値 (正常値)
黒 (-)	赤 (+)	
P	U	∞
	V	
	W	
U	P	5~100Ω
V		
W		
U	N	∞
V		
W		
N	U	5~100Ω
	V	
	W	

IPM (トランジスター) 端子配列




(7) ダイオードの故障診断

アナログテスターを使用し、各端子間の抵抗値を測定してください (抵抗レンジ x1 倍)。

必ず、ダイオードの+端子に接続されている配線ははずしてください。

テスターリード		抵抗値 (正常値)
黒 (-)	赤 (+)	
+ (4)	~ (1, 2, 3)	∞
~ (1, 2, 3)	+ (4)	5~100Ω
~ (1, 2, 3)	- (5)	∞
- (5)	~ (1, 2, 3)	5~100Ω

ダイオード端子配列



※ IPM (トランジスター)、ダイオードの診断時、アナログテスター以外を使用した場合、測定値が安定しないことがありますので、ご注意ください

冷凍機の保証条件

無償保証期間および範囲

無償保証期間は冷凍機を据付けた日から1年間といたしますが、無償保証の範囲は故障した当該部品とし、代品を支給いたします。

ただし、下記による故障については、保証期間中であっても有償となります。

保証できない範囲

(1) 本施工説明書に指定した使用範囲を守らなかったことによる故障の場合

(2) 機種選定、冷凍装置設計に不具合がある場合

適合冷凍機種の組み合わせミス、電磁弁等の制御機器不適正、その他施工説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項・指示事項を順守せず、冷凍サイクルを設計したことにより、故障に至ったと弊社が判断した場合。

(3) 据付工事に不具合がある場合

- 据付工事中取扱い不良のため損傷、破損した場合
- 据付配管工事中にサイクル内に異物（ゴミ・金属粉等）が入ったことによる不良と判断される場合
- 据付配管工事の電気配線不良と判断される場合
- 弊社関係者が工事上の不備を指摘したにもかかわらず改善されなかった場合
- 各種法規に違反する工事により生じた事故
- 振動が大きく、もしくは運転音が大きいのを承知で運転した場合
- 軟弱な基礎、軟弱な台枠が原因でおこした場合
- 接続配管ロー付け時の不具合により、逆止弁・電磁弁等が作動不良となった場合
- 弊社の製品仕様を現地改造した場合、また移設したことにより生じた事故の場合
- 電気部品への切粉侵入による事故（追加部品等取り付けのための穴加工時）
- 本品に指定された設置場所、使用周囲温度、使用電圧の範囲を守らなかったことによる事故の場合

(4) 弊社の製品仕様を据付に当たって現地改造、付帯工事或は移設したことにより生じた事故、または弊社製品付属の保護機器を使用せずに事故となった場合

(5) 運転環境及び保守点検が不備なことによる事故の場合

- 油（機械油を含む）、水分、塩分（海岸地区等、但し塩害仕様品は除く）、硫化ガス（温泉地区等）などの多い環境に据付けたことによる事故
- 据付け場所の不具合による事故（風量不足、水圧、化学薬品等の特殊環境条件）
- 制御機器等調整ミスによる事故
- ショートサイクル（運転一停止おのおの5分以下）運転による事故
- メンテナンス不備（ガス漏れを気付かなかった場合）
- 修理作業ミス（部品違い、欠品、取付不良）
- 冷媒過充てん、冷媒不足および冷凍機油不足に起因する事故（始動不良、モータ冷却不良、潤滑不良）
- 除霜不良による事故
- 異常電圧による事故
- サイクル内に空気、水分を吸い込んだと判断される場合

冷凍機の保証条件

保証できない範囲

(6) 電源の不具合による事故の場合

- 電源側のヒューズ溶断、電線の端子緩みによる单相通電（欠相）によって起こるモータ・電装品の不具合事故
- 停電後、非常電源への切り替え後の始動時に起こる電源電圧異常低下（170 V以下）によって起こるモータ・電装品の不具合事故
- 雷等による電源への異常高電圧の印加、あるいはアーク火花等の過大ノイズ印加によるモータ・電装品の不具合事故
- 規定の電圧以外の条件による事故の場合、および汎用インバーター等の使用による歪み電圧を印加した事故の場合
- 当社指定容量の漏電遮断器を取付けずに生じた事故の場合

(7) 本製品に指定された蒸発温度、凝縮温度、使用外気温度、使用電圧の範囲を守らなかったことによる事故の場合

(8) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変による事故

(9) 国外で使用した場合

(10) 車両、船舶、搬送車などに搭載使用した場合

（振動、衝撃、瞬時停電、油面確保等に影響）

(11) その他、冷凍機の据付け、運転、調整、保守上常識となっている内容を逸脱した工事及び使用方法での事故は一切保証できません。また、冷凍機事故に起因した冷却物、営業保証等の二次補償はいたしません。したがって、二次災害については警報システムの設置あるいは弊社代理店等と相談の上、事前に損害保険を掛けるなどで対処してください。

施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

(販売元・お問合せ先)

パナソニック株式会社

コールドチェーン事業部

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1-1-1
TEL(0276)61-8533

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様からお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

- お客様からお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにパナソニック株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。